

令和6年度 [第36-K4362-10号] 二級河川大谷川放水路ほか
河川維持管理業務委託（自家用電気工作物保安管理）の実施設計書の内訳についての質問

Q 1 各水門の点検頻度の記載が「隔月点検（4回）」との記載4のある箇所について、「隔月点検（3回）」ではないでしょうか？

A 隔月点検（4回）で間違いありません。

Q 2 改めて点検月について示してください。

A 隔月点検（3回）については、10月、12月、2月を予定（8月までに3回点検済）
隔月点検（4回）については、9月、11月、1月、3月を予定（8月までに2回点検済）

入札公告及び説明書には、業務期間は令和6年10月1日から令和7年3月31日となっておりましたが、9月の法定点検を含むため、業務締結日翌日の9月からの開始となります。