

## 概況

## 令和6年度 10月に発生した事故についてお知らせします

### ★工事関係者事故（死亡0件、傷害0件）

- ・労働災害としては、死亡事故及び傷害事故ともに0件でした。
- ・他部局では、足場からの転落や、重量物などの間に挟まれる事故など数件発生していますので、引続き注意をお願いします。

### ★公衆事故（死亡0件、傷害0件、物損4件）

- ・第3者事故として、4件の物損事故が発生しました。  
内訳は、地下埋設物の破損（2件）及び飛石による車両ガラス受傷（1件）及び作業ミスによる停電（1件）です。
- ・最近の傾向として、地下埋設物の破損や架空線の切断事故も増えています。

## 一現場・安全ひと工夫

「ちょっとした工夫」で、安全な現場環境づくりの推進をお願いします！

～ 今回は「公衆災害防止」（安全掲示板の工夫）の事例を紹介します ～

### デジタルサイネージの採用




安全掲示板にデジタルサイネージを採用し、視覚情報も活用し、安全意識を向上させた。

⇒ 「安全掲示板の工夫」


## 事故関連データ

▼ 工事事故10月の件数は、前年の7件から3件減



下半期に工事事故件数が増加する傾向があるので注意

▼ 6事務所では引き続き工事事故発生ゼロ！



※事故発生率(%)=事故件数(件)／工事・委託実施件数(件)

## A-press について

『A』は、ずばり安全（Anzen）の“A”  
『A』は、アルファベットの最初の文字

工事等に当たり、安全は最も優先されます。  
安全意識の向上と情報共有のために、  
工事等の受発注者に毎月発信していきます。

### 【令和6年10月の工事等事故】

- 1 解体工事において、敷地の汚水最終柵を解体撤去後、整地作業中に、付近に埋設されていた既設ガス管（本管からの分岐管）を破損した。（1件）
- 2 地質調査業務委託において、搬送用モノレールの支柱設置の際、付近に埋設されていた既設水道管（住戸用）を破損した。（1件）
- 3 県道の緑花木管理業務委託において、歩道側の植樹帯の低木刈込・除草作業で飛石が発生し、車道を通行していた車両のフロントガラス3箇所<sup>※</sup>に傷がついた。（1件）
- 4 県営住宅の外壁補修工事において、壁面を高圧洗浄する際に照明器具に水がかかり漏電ブレーカーが作動したため共用部分の一部が停電し、照明が消えた。（1件）