

立会の日時、人数及び内容(平成 25 年度第3四半期)

No	日時 (平成 25 年)	立会者(県職員)の人数	内容
1	10月15日 13時～14時40分	4	<p>浜岡原子力規制事務所の原子力保安検査官による保安調査に、次のとおり立ち会いました。</p> <p>(1)中部電力株式会社(以下「中電」という。)に対する安全管理状況の聞き取り調査</p> <p>浜岡原子力発電所の安全管理状況について原子力保安検査官が中電から報告を受けた聞き取り調査に立ち会いました。</p> <p>(2)1号機、4号機及び5号機の中央制御室の巡視</p> <p>原子力保安検査官による中央制御盤類上の原子炉水位、圧力等の値のチェックを通じた各号機の運転管理状況の確認に立ち会いました。</p> <p>(3)5号機原子炉建屋内の巡視</p> <p>原子力保安検査官が5号機原子炉建屋の4階から地下2階までの各室を巡視し、管理状況を確認する調査に立ち会いました。</p>
2	10月25日 13時～14時40分	4	<p>浜岡原子力規制事務所の原子力保安検査官による保安調査に、次のとおり立ち会いました。</p> <p>(1)5号機の中央制御室の巡視</p> <p>中央制御盤類上で原子炉等の水位や温度等の値のチェックを通じた運転管理状況の確認に立ち会いました。</p> <p>(2)廃棄物貯蔵庫1号棟及び2号棟並びに開閉所の巡視</p> <p>廃棄物貯蔵庫1号棟及び2号棟並びに開閉所の屋内を巡視し、管理状況を確認する調査に立ち会いました。</p>
3	11月12日 13時～15時15分	2	<p>浜岡原子力規制事務所の原子力保安検査官による保安調査に、次のとおり立ち会いました。</p> <p>(1)3号機のタービン建屋内の巡視</p> <p>原子力保安検査官が3号機タービン建屋の各階を巡視し、低圧タービン、復水器等の設備の管理状況を確認する調査に立ち会いました。</p>
4	11月20日 9時～15	1	<p>浜岡原子力規制事務所の原子力保安検査官による次の保安調査等に立ち会いました。</p>

	時 30分		<p>(1)CAP 会合の傍聴 原子力保安検査官が CAP 会合に参加し、施設設備の状況等についての報告を傍聴しました。 (CAP 会合: 毎朝、所長他、発電所の各部署の責任者が参加し、発電所の状況等について報告や連絡を行う会議。)</p> <p>(2)中電に対する安全管理状況の聞き取り調査 原子力保安検査官が、前日の発電所施設・設備の管理状況等について、中電から報告を受けました。</p> <p>(3)アクシデントマネジメント訓練の立会 原子力保安検査官及び原子力防災専門官が、緊急時対策所において実施されたシビアアクシデントを想定した発電所職員の訓練に立ち会いました。</p>
5	11月28日 10時～16時45分	2	<p>浜岡原子力規制事務所の原子力保安検査官による保安検査及び保安調査に、次のとおり立ち会いました。</p> <p>(1)中電に対する安全管理状況の聞き取り調査 前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査官が中電から報告を受けた聞き取り調査に立ち会いました。</p> <p>(2)1～5号機の中央制御室の巡視 使用済燃料プール温度、非常用電源の待機状況等、中央制御盤類上でのチェックを通じた運転管理状況の確認に立ち会いました。</p> <p>(3)5号機の定期安全レビューの実施状況の聞き取り調査 平成25年度第3回保安検査の検査項目「定期安全レビューの実施状況の確認」に関し、5号機の定期安全レビューの計画の策定状況や当該レビューの進捗状況等についての聴取に立ち会いました。</p> <p>(4)まとめ会議 本日の保安検査(上記(3)参照)の結果について中電に説明する会議に立ち会いました。</p>
6	12月3日 10時～17時15分	2	<p>浜岡原子力規制事務所の原子力保安検査官による保安検査に次のとおり立ち会いました。</p> <p>(1)中電に対する安全管理状況の聞き取り調査 前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査官が中電から報告を受けた聞き取り調査に立ち会いました。</p> <p>(2)3～5号機の中央制御室の巡視</p>

			<p>使用済燃料プール温度、圧力抑制室の水位等、中央制御盤類上でのチェックを通じた運転管理状況の確認に立ち会いました。</p> <p>(3)緊急安全対策等の実施状況の聞き取り調査 平成 25 年度第 3 回保安検査の検査項目「緊急安全対策等の実施状況の確認」に関し、安全性向上対策工事の進捗管理、現状及び今後の計画等についての聴取に立ち会いました。</p> <p>(4)まとめ会議 本日の保安検査(上記(3)参照)の結果について中電に説明する会議に立ち会いました。</p>
7	12月6日 9時～15時10分	2	<p>浜岡原子力規制事務所の原子力保安検査官による保安検査及び保安調査に、次のとおり立ち会いました。</p> <p>(1)CAP 会合の傍聴 原子力保安検査官による CAP 会合の傍聴に立ち会いました。</p> <p>(2)中電に対する安全管理状況の聞き取り調査 前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査官が中電から報告を受けた聞き取り調査に立ち会いました。</p> <p>(3)1～2号機の中央制御室の巡視 放射線モニタリングの測定値、使用済燃料プールの水温等、中央制御盤類上でのチェックを通じた運転管理状況の確認に立ち会いました。</p> <p>(4)放射性廃棄物(固体)管理の実施状況の聞き取り調査及び施設の実地調査 平成 25 年度第 3 回保安検査の検査項目「放射性廃棄物(固体)管理の実施状況の確認」に関し、低レベル放射性廃棄物処理の管理状況等の聴取及び廃棄物減容処理建屋の実地調査に立ち会いました。</p> <p>(5)まとめ会議 本日の保安検査(上記(4)参照)の結果について中電に説明する会議に立ち会いました。</p>
8	12月10日 10時～15時10分	2	<p>浜岡原子力規制事務所の原子力保安検査官による保安検査に次のとおり立ち会いました。</p> <p>(1)中電に対する安全管理状況の聞き取り調査 前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査官が中電から報告を受けた聞き取り調査に立ち会いました。</p> <p>(2)3～5号機の中央制御室の巡視</p>

			<p>原子炉水位、サプレッションチャンバーの水温、原子炉補機冷却系ポンプの待機状況等、中央制御盤類上でのチェックを通じた運転管理状況の確認に立ち会いました。</p> <p>(3)保守管理の実施状況の聞き取り調査 平成 25 年度第 3 回保安検査の検査項目「保守管理の実施状況の確認」について、保守管理目標の作成・評価、他事業者との保守管理に関する情報共有の状況等についての聴取に立ち会いました。</p> <p>(4)まとめ会議 本日の保安検査(上記(3)参照)の結果について中電に説明する会議に立ち会いました。</p>
9	12月13日 9時～15時40分	2	<p>浜岡原子力規制事務所の原子力保安検査官による保安検査に次のとおり立ち会いました。</p> <p>(1)CAP 会合の傍聴 原子力保安検査官による CAP 会合の傍聴に立ち会いました。</p> <p>(2)中電に対する安全管理状況の聞き取り調査 前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査官が中電から報告を受けた聞き取り調査に立ち会いました。</p> <p>(3)1～2号機の中央制御室の巡視 燃料プールの水温、ダストモニタの測定値等、中央制御盤類上でのチェックを通じた運転管理状況の確認に立ち会いました。</p> <p>(4)最終会議 平成 25 年 11 月 27 日から本日まで実施された平成 25 年度第 3 回保安検査の結果について中電に説明する会議に立ち会いました。</p>