

＜点検実施状況（一覧表）＞

114 令和4年12月20日

4号機 遠隔停止系盤の耐火隔壁の設置

＜点検の記録＞

2022年12月20日

浜岡原子力発電所4号機は、運転員が中央制御室に留まって操作できない状態になった際に、遠隔手動操作により原子炉を安全に冷温停止できるよう、中央制御室の外に遠隔停止系盤を備えています。

今回は、遠隔停止系盤のA系とB系の間に耐火隔壁を設置して、系統間の延焼を防ぐための工事が完了したので、この工事について、書類点検と現場点検を行いました。

点検の結果、上記については、中部電力の計画どおり実施されていることを確認しました。



耐火隔壁の設置状況を確認



耐火隔壁接地面の固定状況を確認