

## <点検実施状況（一覧表）>

121 令和6年7月11日

緊急時対策所の火災感知設備の設置状況の点検

## <点検の記録>

2024年7月11日

中部電力では、火災により重要な機器が機能を喪失することがないように、火災防護対象機器を選定し、それを踏まえた火災区域・火災区画を設定した上で、火災防護対策を実施しています。

今回は、その対策として、緊急時対策所の火災感知設備について、試験記録等の書類点検および設置状況の現場点検を行いました。

点検の結果、中部電力の計画どおり実施されていることを確認しました。



火災感知設備の設置状況の点検の様子