

<点検実施状況（一覧表）>

124 令和7年4月21日

4号機 主蒸気管モニタの耐震補強

<点検の記録>

2025年4月21日

浜岡原子力発電所では、原子炉からタービンに蒸気を送る主蒸気管の上部に、異常を検知した際にタービンへ送る蒸気を隔離したり、原子炉スクラム等の制御を行うために、放射線モニタ（主蒸気管モニタ）を設置しています。

今回は、鉛直方向の地震動による主蒸気管モニタの損傷を防ぐための補強対策工事が完了したため、試験記録等の書類点検および据付状況の現場点検を行いました。

点検の結果、中部電力の計画どおり実施されていることを確認しました。



主蒸気管モニタの耐震対策状況の点検の様子