＜点検実施状況（一覧表）＞

125　令和７年７月 18 日

４号機　建屋外部接続口・建屋内電源ケーブルの設置

＜点検の記録＞

2025 年７月 18 日

浜岡原子力発電所では、電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な機器への電源を供給する設備として、代替電源設備を設置しています。

今回は、代替電源設備のうち可搬型代替電源設備の建屋外部接続口と建屋内電源ケーブルの敷設が完了したため、書類点検および据付状況の現場点検を行いました。

点検の結果、中部電力の計画どおり実施されていることを確認しました。



建屋内電源ケーブル設置状況の点検の様子