様式－工水1（A4用紙）

令和8年10月分

柿田川工業用水道水質試験結果報告書（1）

採水時間　10:00

日	水質試験結果(マイクロストレーナ室(配水))											備考
	天候	気温 ℃	水温 ℃	濁度 度	pH	アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩化物イオン mg/L	鉄 mg/L	マンガン mg/L	
1	晴	24.4	15.5	0.0	7.1							
2	晴	23.9	15.6	0.1	7.1							
3	晴	21.9	15.2	0.1	7.2							
4	晴	21.5	15.9	0.0	7.2							
5	曇	21.9	15.3	0.2	7.2	47.7	52.9	132	5.8	<0.03	<0.02	
6	晴	21.7	15.1	0.4	7.2							
7	晴	22.1	15.0	0.1	7.3							
8	晴	20.9	15.4	0.1	7.3							
9	晴	20.1	15.1	0.0	7.4							
10	晴	20.6	15.6	0.0	7.3							
11	晴	19.9	15.2	0.0	7.3							
12	晴	20.5	15.3	0.1	7.3							
13	晴	19.9	15.2	0.1	7.4							
14	曇	16.3	15.1	0.0	7.4							
15	晴	16.9	15.1	0.1	7.4							
16	晴	18.2	15.0	0.0	7.4							
17	晴	19.9	15.8	0.1	7.4							
18	晴	17.4	15.0	0.0	7.3							
19	晴	19.7	15.7	0.0	7.2	46.6	53.5	131	5.8	<0.03	<0.02	
20	雨	20.5	15.4	0.1	7.1							
21	晴	24.5	15.7	0.1	7.1							
22	晴	23.3	15.4	0.0	7.1							
23	曇	18.6	15.3	0.1	7.1							
24	雨	18.8	15.0	0.0	7.1							
25	雨	20.2	15.1	0.1	7.1							
26	雨	19.3	15.5	0.4	7.1							
27	曇	18.2	15.4	0.0	7.1							
28	晴	17.1	15.0	0.0	7.2							
29	晴	15.0	15.0	0.0	7.2							
30	曇	18.5	15.0	0.0	7.2							
31	晴	18.6	15.2	0.0	7.2							
平 均		20.0	15.3	0.1	7.2	47.2	53.2	132	5.8	<0.03	<0.02	
最 高		24.5	15.9	0.4	7.4	47.7	53.5	132	5.8	<0.03	<0.02	
最 低		15.0	15.0	0.0	7.1	46.6	52.9	131	5.8	<0.03	<0.02	