様式－工水1（A4用紙）

令和　　8年　10月分

西遠工業用水道水質試験結果報告書（初生浄水場）

採水時間　9:00

日	天候	気温	原　水 水質試験結果（沈砂池）									備考
			水温	濁度	ｐＨ	ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸　発残留物	塩化物イオン	鉄	マンガン	
		℃	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
1	晴	27.3	20.0	18.0	7.88	38.8	42.9	97	3.1	0.23	<0.02	
2	晴	25.3	19.8	24.6	7.83							
3	曇	22.0	20.0	33.8	7.83							
4	晴	21.0	20.0	28.9	7.81							
5	曇	22.8	19.2	34.1	7.85							
6	晴	25.9	19.4	26.9	7.86							
7	曇	22.6	19.2	27.8	7.88							
8	晴	24.3	19.1	25.3	7.86							
9	晴	24.5	19.3	21.7	7.88							
10	晴	23.4	19.8	20.6	7.86							
11	晴	24.4	19.2	17.8	7.88							
12	晴	28.2	19.9	16.7	7.92							
13	晴	25.1	18.9	12.4	7.90							
14	雨	22.3	19.0	11.4	7.87							
15	晴	22.9	18.8	10.9	7.88	42.1	45.8	63	3.0	0.07	<0.02	
16	晴	21.4	18.6	12.1	7.86							
17	晴	23.3	19.0	9.9	7.87							
18	晴	24.6	19.0	8.9	7.91							
19	曇	22.7	18.5	8.3	7.91							
20	雨	22.9	18.4	5.7	7.83							
21	曇	25.8	18.7	6.6	7.90							
22	晴	23.3	18.6	5.7	7.90							
23	曇	18.2	18.4	10.2	7.90							
24	雨	18.8	19.2	8.2	7.92							
25	雨	23.0	18.0	7.9	7.93							
26	雨	19.1	18.0	7.5	7.90							
27	曇	20.5	18.0	5.7	7.88							
28	晴	18.5	18.0	7.4	7.90							
29	晴	16.0	17.7	4.9	7.91							
30	雨	16.5	17.3	6.9	7.91							
31	雨	19.1	17.5	7.9	7.89							
平均		22.4	18.9	14.7	7.88	40.4	44.4	80	3.0	0.15	<0.02	
最高		28.2	20.0	34.1	7.93	42.1	45.8	97	3.1	0.23	<0.02	
最低		16.0	17.3	4.9	7.81	38.8	42.9	63	3.0	0.07	<0.02	

様式－工水1（A4用紙）

令和　　8年　10月分

西遠工業用水道水質試験結果報告書（初生浄水場）

採水時間　9:00

日	天候	気温	浄　水　水質試験結果（配水池）									備考
			水温	濁度	ｐＨ	ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸　発残留物	塩化物イオン	鉄	マンガン	
		℃	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
1	晴	27.3	22.0	0.4	7.41	33.2	43.9	105	5.9	<0.03	<0.02	
2	晴	25.3	22.0	0.4	7.36							
3	曇	22.0	22.5	0.6	7.36							
4	晴	21.0	22.5	0.6	7.42							
5	曇	22.8	21.6	0.4	7.45							
6	晴	25.9	21.6	0.5	7.30							
7	曇	22.6	21.6	0.5	7.34							
8	晴	24.3	21.2	0.5	7.32							
9	晴	24.5	21.2	0.5	7.33							
10	晴	23.4	21.8	0.5	7.37							
11	晴	24.4	21.5	0.3	7.44							
12	晴	28.2	22.3	0.3	7.49							
13	晴	25.1	21.0	0.3	7.44							
14	雨	22.3	20.8	0.3	7.39							
15	晴	22.9	20.6	0.4	7.43	36.4	45.7	77	5.4	<0.03	<0.02	
16	晴	21.4	20.4	0.4	7.42							
17	晴	23.3	20.5	0.4	7.39							
18	晴	24.6	19.5	0.1	7.52							
19	曇	22.7	20.2	0.1	7.51							
20	雨	22.9	20.2	0.2	7.41							
21	曇	25.8	20.5	0.2	7.46							
22	晴	23.3	20.7	0.2	7.47							
23	曇	18.2	20.4	0.2	7.48							
24	雨	18.8	21.1	0.1	7.50							
25	雨	23.0	20.0	0.2	7.55							
26	雨	19.1	19.8	0.2	7.51							
27	曇	20.5	19.5	0.2	7.43							
28	晴	18.5	19.5	0.2	7.57							
29	晴	16.0	18.9	0.2	7.55							
30	雨	16.5	18.7	0.2	7.48							
31	雨	19.1	19.2	0.2	7.48							
平均		22.4	20.8	0.3	7.44	34.8	44.8	91	5.6	<0.03	<0.02	
最高		28.2	22.5	0.6	7.57	36.4	45.7	105	5.9	<0.03	<0.02	
最低		16.0	18.7	0.1	7.30	33.2	43.9	77	5.4	<0.03	<0.02	