様式－工水2（A4用紙）

令和8年10月分

中遠工業用水道水質試験結果報告書

採水時間　　9:00

日	水質試験結果(着水井(原水))											備考
	天候	気温 ℃	水温 ℃	濁度 度	pH	アルカリ度 mg/l	硬度 mg/l	蒸発残留物 mg/l	塩化物イオン mg/l	鉄 mg/l	マンガン mg/l	
1	晴	23.6	22.3	12.2	7.72	－	－	－	－	－	－	
2	晴	24.0	22.4	6.7	7.67	－	－	－	－	－	－	
3	晴	24.2	22.3	7.4	7.67	－	－	－	－	－	－	
4	晴	22.4	22.0	8.4	7.72	－	－	－	－	－	－	
5	晴	22.7	21.8	8.2	7.69	－	－	－	－	－	－	
6	晴	23.8	21.9	9.0	7.68	37.6	39.5	67	2.5	0.48	<0.02	
7	曇	22.3	21.8	8.5	7.70	－	－	－	－	－	－	
8	晴	20.0	21.6	7.6	7.70	－	－	－	－	－	－	
9	晴	21.6	21.6	7.0	7.70	－	－	－	－	－	－	
10	晴	22.3	21.5	6.7	7.72	－	－	－	－	－	－	
11	晴	21.8	21.5	5.6	7.72	－	－	－	－	－	－	
12	晴	21.5	21.5	5.0	7.70	－	－	－	－	－	－	
13	晴	22.0	21.5	4.5	7.69	－	－	－	－	－	－	
14	曇	23.1	21.6	4.1	7.68	－	－	－	－	－	－	
15	晴	20.1	21.3	3.4	7.70	－	－	－	－	－	－	
16	晴	18.0	21.1	2.9	7.67	－	－	－	－	－	－	
17	晴	23.4	20.6	4.1	7.72	－	－	－	－	－	－	
18	晴	21.8	20.6	3.9	7.74	－	－	－	－	－	－	
19	曇	18.0	20.6	2.9	7.74	－	－	－	－	－	－	
20	雨	21.3	20.7	2.5	7.70	40.7	41.6	70	3.0	0.12	<0.02	
21	曇	24.8	21.0	1.7	7.67	－	－	－	－	－	－	
22	晴	21.1	20.8	1.8	7.71	－	－	－	－	－	－	
23	曇	19.3	20.7	2.2	7.70	－	－	－	－	－	－	
24	雨	19.4	20.7	1.9	7.70	－	－	－	－	－	－	
25	雨	22.8	20.4	2.9	7.73	－	－	－	－	－	－	
26	雨	19.5	20.3	3.3	7.70	－	－	－	－	－	－	
27	曇	20.3	20.3	3.5	7.68	－	－	－	－	－	－	
28	晴	16.8	19.8	3.5	7.68	－	－	－	－	－	－	
29	晴	14.3	19.6	3.3	7.69	－	－	－	－	－	－	
30	雨	15.2	19.5	2.6	7.69	－	－	－	－	－	－	
31	晴	18.3	19.3	2.7	7.72	－	－	－	－	－	－	
平均		21.0	21.1	4.8	7.70	39.2	40.6	68	2.8	0.30	<0.02	
最高		24.8	22.4	12.2	7.74	40.7	41.6	70	3.0	0.48	<0.02	
最低		14.3	19.3	1.7	7.67	37.6	39.5	67	2.5	0.12	<0.02	

様式－工水2（A4用紙）

令和8年10月分

中遠工業用水道水質試験結果報告書

採水時間　　9:00

日	水質試験結果(配水池(浄水))											備考
	天候	気温 ℃	水温 ℃	濁度 度	pH	アルカリ度 mg/l	硬度 mg/l	蒸発残留物 mg/l	塩化物イオン mg/l	鉄 mg/l	マンガン mg/l	
1	晴	23.6	22.0	0.2	7.49	－	－	－	－	－	－	
2	晴	24.0	22.0	0.3	7.53	－	－	－	－	－	－	
3	晴	24.2	21.9	0.2	7.53	－	－	－	－	－	－	
4	晴	22.4	21.5	0.2	7.53	－	－	－	－	－	－	
5	晴	22.7	21.3	0.3	7.50	－	－	－	－	－	－	
6	晴	23.8	21.3	0.3	7.47	34.1	38.3	63	6.4	<0.03	<0.02	
7	曇	22.3	21.2	0.2	7.49	－	－	－	－	－	－	
8	晴	20.0	21.0	0.3	7.55	－	－	－	－	－	－	
9	晴	21.6	21.0	0.3	7.56	－	－	－	－	－	－	
10	晴	22.3	20.9	0.2	7.56	－	－	－	－	－	－	
11	晴	21.8	20.9	0.2	7.63	－	－	－	－	－	－	
12	晴	21.5	21.0	0.2	7.56	－	－	－	－	－	－	
13	晴	22.0	21.0	0.2	7.55	－	－	－	－	－	－	
14	曇	23.1	21.0	0.2	7.58	－	－	－	－	－	－	
15	晴	20.1	20.7	0.3	7.57	－	－	－	－	－	－	
16	晴	18.0	20.5	0.2	7.52	－	－	－	－	－	－	
17	晴	23.4	20.5	0.1	7.59	－	－	－	－	－	－	
18	晴	21.8	20.5	0.1	7.58	－	－	－	－	－	－	
19	曇	18.0	20.5	0.2	7.60	－	－	－	－	－	－	
20	雨	21.3	20.5	<0.1	7.58	39.6	41.5	76	5.8	<0.03	<0.02	
21	曇	24.8	20.9	0.1	7.57	－	－	－	－	－	－	
22	晴	21.1	20.8	0.1	7.63	－	－	－	－	－	－	
23	曇	19.3	20.6	0.1	7.58	－	－	－	－	－	－	
24	雨	19.4	20.5	<0.1	7.61	－	－	－	－	－	－	
25	雨	22.8	20.3	<0.1	7.59	－	－	－	－	－	－	
26	雨	19.5	20.2	0.1	7.57	－	－	－	－	－	－	
27	曇	20.3	20.1	<0.1	7.54	－	－	－	－	－	－	
28	晴	16.8	19.8	0.2	7.60	－	－	－	－	－	－	
29	晴	14.3	19.3	0.2	7.59	－	－	－	－	－	－	
30	雨	15.2	19.3	0.2	7.55	－	－	－	－	－	－	
31	晴	18.3	19.1	0.1	7.59	－	－	－	－	－	－	
平均		21.0	20.7	0.2	7.56	36.8	39.9	70	6.1	<0.03	<0.02	
最高		24.8	22.0	0.3	7.63	39.6	41.5	76	6.4	<0.03	<0.02	
最低		14.3	19.1	<0.1	7.47	34.1	38.3	63	5.8	<0.03	<0.02	