様式－工水1（A4用紙）

令和　　8年　10月分

湖西工業用水道水質試験結果報告書（梅田浄水場）

採水時間　9:00

日	天候	気温	原　水 水質試験結果（沈砂池）									備考
			水温	濁度	ｐＨ	ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸　発残留物	塩化物イオン	鉄	マンガン	
		℃	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
1	晴	24.8	21.1	0.5	7.51	18.8	19.3	69	2.9	0.07	<0.02	
2	晴	24.5	20.6	0.6	7.50							
3	晴	21.0	20.3	0.3	7.59							
4	晴	20.5	20.4	0.4	7.87							
5	曇	23.9	20.2	0.3	7.86							
6	晴	23.8	20.1	0.3	7.89							
7	晴	21.2	20.4	0.3	7.84							
8	晴	23.0	20.0	0.3	7.88							
9	晴	25.1	20.6	0.5	7.97							
10	晴	21.5	20.4	0.5	7.68							
11	晴	22.5	20.5	0.6	7.72							
12	晴	22.0	20.7	0.7	7.67							
13	晴	24.1	20.8	0.6	7.61							
14	雨	20.5	20.6	0.5	7.50							
15	晴	22.9	20.4	0.4	7.39	16.4	17.5	47	3.1	<0.03	<0.02	
16	晴	21.9	20.2	0.5	7.44							
17	晴	23.0	19.9	0.5	7.38							
18	晴	22.0	19.7	0.4	7.39							
19	曇	22.3	19.6	0.5	7.37							
20	曇	23.2	19.2	0.4	7.20							
21	晴	25.5	19.6	0.4	7.22							
22	晴	22.2	19.9	0.4	7.23							
23	曇	18.8	19.9	0.4	7.23							
24	雨	18.0	19.8	0.4	7.24							
25	晴	22.0	19.3	1.6	7.02							
26	雨	19.5	19.2	0.7	7.04							
27	曇	19.5	18.8	3.0	7.09							
28	晴	16.2	18.9	1.2	7.10							
29	晴	17.9	18.1	0.7	7.27							
30	雨	16.4	17.9	0.5	7.33							
31	晴	18.0	17.2	0.4	7.23							
平均		21.5	19.8	0.6	7.46	17.6	18.4	58	3.0	0.04	<0.02	
最高		25.5	21.1	3.0	7.97	18.8	19.3	69	3.1	0.07	<0.02	
最低		16.2	17.2	0.3	7.02	16.4	17.5	47	2.9	<0.03	<0.02	

様式－工水1（A4用紙）

令和　　8年　10月分

湖西工業用水道水質試験結果報告書（梅田浄水場）

採水時間　9:00

日	天候	気温	浄　水　水質試験結果（配水池）									備考
			水温	濁度	ｐＨ	ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸　発残留物	塩化物イオン	鉄	マンガン	
		℃	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
1	晴	24.8	21.3	0.6	7.40	19.9	21.1	63	3.4	0.05	<0.02	
2	晴	24.5	20.9	0.6	7.33							
3	晴	21.0	20.7	0.4	7.28							
4	晴	20.5	20.6	0.5	7.36							
5	曇	23.9	20.6	0.4	7.51							
6	晴	23.8	20.5	0.3	7.52							
7	晴	21.2	20.5	0.3	7.66							
8	晴	23.0	20.4	0.3	7.65							
9	晴	25.1	20.6	0.4	7.53							
10	晴	21.5	20.6	0.4	7.44							
11	晴	22.5	20.5	0.5	7.38							
12	晴	22.0	20.6	0.5	7.37							
13	晴	24.1	20.8	0.5	7.39							
14	雨	20.5	20.8	0.5	7.33							
15	晴	22.9	20.5	0.5	7.28	16.7	18.7	48	3.1	<0.03	<0.02	
16	晴	21.9	20.3	0.5	7.26							
17	晴	23.0	20.1	0.5	7.24							
18	晴	22.0	20.0	0.4	7.25							
19	曇	22.3	19.8	0.5	7.25							
20	曇	23.2	19.8	0.5	7.16							
21	晴	25.5	20.1	0.4	7.25							
22	晴	22.2	20.2	0.4	7.31							
23	曇	18.8	20.4	0.4	7.31							
24	雨	18.0	20.2	0.4	7.23							
25	晴	22.0	20.2	0.7	7.23							
26	雨	19.5	19.9	0.8	7.08							
27	曇	19.5	19.5	1.2	7.14							
28	晴	16.2	19.2	1.5	7.15							
29	晴	17.9	18.3	1.0	7.13							
30	雨	16.4	18.1	0.8	7.11							
31	晴	18.0	18.1	0.6	7.22							
平均		21.5	20.1	0.5	7.31	18.3	19.9	56	3.2	<0.03	<0.02	
最高		25.5	21.3	1.5	7.66	19.9	21.1	63	3.4	0.05	<0.02	
最低		16.2	18.1	0.3	7.08	16.7	18.7	48	3.1	<0.03	<0.02	