様式一工水１（Ａ４用紙）

令和８年１０月分

静清工業用水道　水質試験結果報告書

採水時間　9:00

日	天候	気温	水質試験結果（配水：配水池）									備考
			水温	濁度	ｐＨ	アルカリ度	硬度	蒸発残留物	塩化物イオン	鉄	マンガン	
		℃	℃	度		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
1	晴	24.8	19.8	0.06	7.1							
2	晴	25.7	19.9	0.06	7.1							
3	晴	22.8	19.8	0.04	7.1							
4	晴	22.5	19.8	0.03	7.2							
5	晴	23.0	19.7	0.04	7.2	59.5	80.5	124	1.2	<0.02	<0.02	
6	晴	24.6	19.9	0.04	7.2							
7	曇	23.3	20.0	0.04	7.2							
8	晴	21.9	20.0	0.05	7.2							
9	晴	23.0	20.0	0.06	7.2							
10	晴	22.0	20.0	0.04	7.2							
11	晴	22.0	19.9	0.04	7.2							
12	晴	23.0	19.9	0.04	7.2							
13	晴	23.5	19.9	0.03	7.2							
14	曇	22.9	19.9	0.04	7.2							
15	晴	22.0	19.8	0.05	7.2							
16	晴	21.0	19.7	0.05	7.2							
17	晴	22.1	19.7	0.04	7.2							
18	晴	21.0	19.7	0.04	7.2							
19	晴	23.5	19.6	0.05	7.2	56.7	78.4	149	1.1	<0.02	<0.02	
20	雨	20.9	20.4	0.04	7.2							
21	晴	26.2	19.9	0.10	7.2							
22	晴	24.8	20.3	0.22	7.2							
23	晴	20.2	19.7	0.09	7.2							
24	雨	19.8	19.6	0.06	7.2							
25	雨	21.0	19.6	0.06	7.2							
26	雨	20.1	19.5	0.05	7.2							
27	曇	20.9	19.4	0.09	7.2							
28	晴	18.7	19.3	0.07	7.2							
29	晴	17.0	19.3	0.06	7.2							
30	曇	20.1	19.2	0.06	7.2							
31	晴	19.3	19.2	0.05	7.2							
平均		22.1	19.8	0.06	7.2	58.1	79.5	137	1.2	<0.02	<0.02	
最高		26.2	20.4	0.22	7.2	59.5	80.5	149	1.2	<0.02	<0.02	
最低		17.0	19.2	0.03	7.1	56.7	78.4	124	1.1	<0.02	<0.02	