

平成30年度 ダイオキシン類検査結果

(単位:pg-TEQ/l)

水道名	浄水場名	採水箇所	月日	原・配	検査値
駿豆水道	中島	八幡取水場	7月30日	原水	0.00098
			1月22日	〃	0.00045
榛南水道	榛南	榛南浄水場着水井	6月29日	原水	0.00022
			12月21日	〃	0.000024
遠州水道(中遠系寺谷)	寺谷	寺谷取水場	6月25日	原水	0.034
			12月17日	〃	0.0090
		寺谷浄水場 浄水池出口	6月25日	浄水	0.00028
			12月26日	〃	0.00022
遠州水道(中遠系於呂)	於呂	於呂取水場 (湖北・湖西系含む)	6月27日	原水	0.030
			12月27日	〃	0.020
		於呂浄水場 浄水池出口	6月27日	浄水	0.00032
			12月26日	〃	0.00037
遠州水道(湖北・湖西系)	都田	須部取水場	6月28日	原水	0.027
			12月28日	〃	0.0025
		都田浄水場 浄水池出口	6月27日	浄水	0.00058
			12月26日	〃	0.00030
遠州水道(太田川系)	寺谷	円田取水場	6月26日	原水	0.013
			12月17日	〃	0.038
		寺谷浄水場 浄水池出口	6月25日	浄水	0.0021
			12月26日	〃	0.00094