

平成25年度 ダイオキシン類検査結果

(単位：pg-TEQ/l)

水道名	浄水場名	採水箇所	月日	原・配	検査値
駿豆水道	中島	八幡取水場	7月18日	原水	0.00029
			1月9日	〃	0.00026
榛南水道	榛南	榛南浄水場着水井	8月1日	原水	0.000920
			1月16日	〃	0.000026
遠州水道（中遠系寺谷）	寺谷	寺谷取水場	6月18日	原水	0.0046
			8月28日	〃	0.0092
			12月16日	〃	0.0016
			2月12日	〃	0.0120
	寺谷浄水場 浄水池出口	6月18日	浄水	0.0003	
		8月28日	〃	0.0004	
		12月17日	〃	0.0001	
		2月13日	〃	0.0001	
遠州水道（中遠系於呂）	於呂	於呂取水場 (湖北・湖西系含む)	6月27日	原水	0.0130
			8月30日	〃	0.0100
			12月12日	〃	0.0032
			2月19日	〃	0.0025
	於呂浄水場 浄水池出口	6月28日	浄水	0.0007	
		8月30日	〃	0.0007	
		12月12日	〃	0.0002	
		2月19日	〃	0.0002	
遠州水道（湖北・湖西系）	都田	須部取水場	6月19日	原水	0.0180
			8月29日	〃	0.0140
			12月11日	〃	0.0017
			2月18日	〃	0.0260
	都田浄水場 浄水池出口	6月20日	浄水	0.0008	
		8月30日	〃	0.0063	
		12月12日	〃	0.0002	
		2月19日	〃	0.0001	
遠州水道（太田川系）	寺谷	太田川取水口	6月17日	原水	0.0200
			8月27日	〃	0.0120
			12月17日	〃	0.0001
			2月13日	〃	0.0002
	寺谷浄水場 浄水池出口	6月18日	浄水	0.0027	
		8月28日	〃	0.0018	
		12月17日	〃	0.0004	
		2月13日	〃	0.0006	