

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和8年7月分

駿豆水道

採水箇所		八幡取水場	着水井	浄水池出口	三島調整池
採水月日		7月7日	7月7日	7月7日	7月7日
時刻		10:37	9:15	9:35	11:20
採水者		静環検査センター	静環検査センター	静環検査センター	静環検査センター
天気	前日・当日	雨・曇	雨・曇	雨・曇	雨・曇
気温	℃	23.3	19.7	19.7	27.1
水温	℃	16.2	15.7	16.1	16.3
残留塩素	0.1mg/L以上	-	-	0.30	0.32
項目					
1	一般細菌	100/ml以下	8	5	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	0.8	0.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1・4-ジジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	<0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	<0.006
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	<0.01
27	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	<0.01
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	<0.003
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	0.03
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.0	9.2	9.2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	200mg/L以下	5.5	5.6	5.6
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	49	50	49
41	蒸発残留物	500mg/L以下	110	110	110
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3
48	pH	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5
49	味	異常でないこと	-	-	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
備考		基準評価対象外	基準評価対象外		

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和8年7月分

駿豆水道

採水箇所			第1函南	第2函南	第3函南	第4函南
採水月日						7月7日
時刻						12:39
採水者						静環検査センター
天気	気温	前日・当日				雨・曇
気温	水温	℃				24.1
水温	水温	℃				17.4
残留塩素		0.1mg/L以上				0.32
項目						
1	一般細菌	100/ml以下				0
2	大腸菌	検出されないこと				不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				<0.0002
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下				<0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/L以下				<0.001
22	塩素酸	0.6mg/L以下				<0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下				<0.002
24	クロロホルム	0.06mg/L以下				<0.006
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				<0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				<0.01
27	臭素酸	0.01mg/L以下				<0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下				<0.01
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				<0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				<0.003
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下				<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下				<0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.03
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<0.03
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.02
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				9.2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<0.005
39	塩化物イオン	200mg/L以下				5.7
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				50
41	蒸発残留物	500mg/L以下				110
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<0.002
46	フェノール類	0.005mg/L以下				<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下				<0.3
48	pH	5.8以上8.6以下				7.5
49	味	異常でないこと				異常なし
50	臭気	異常でないこと				異常なし
51	色度	5度以下				<0.5
52	濁度	2度以下				<0.1
備考						

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和8年7月分

駿豆水道

採 水 箇 所			熱海調整池	相ノ原		
採 水 月 日			7月7日			
時 刻			13:16			
採 水 者			静環検査センター			
天 気	気 温	前日・当日	雨・曇			
	℃		23.2			
水	温	℃	18.1			
残 留 塩 素	0.1mg/L以上		0.26			
項 目						
1	一般細菌	100/ml以下	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.06			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			
15	1・4－ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナール(PFOA)	0.00005mg/L以下	<0.000005			
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006			
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.003			
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009			
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01			
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03			
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.02			
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.4			
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005			
39	塩化物イオン	200mg/L以下	5.9			
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	49			
41	蒸発残留物	500mg/L以下	120			
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001			
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001			
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002			
46	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3			
48	pH	5.8以上8.6以下	7.5			
49	味	異常でないこと	異常なし			
50	臭気	異常でないこと	異常なし			
51	色度	5度以下	<0.5			
52	濁度	2度以下	<0.1			
備 考						