

令和6年1月

榛南水道

採水箇所		1号井	2号井	3号井	4号井
採水月日		1/16	1/16	1/16	1/16
時刻		10:03	9:46	9:17	9:30
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター
天気	前日・当日	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気温	℃	6.9	6.5	6.9	11.3
水温	℃	15.1	15.4	15.3	15.2
残留塩素	0.1mg/L以上				
項目					
1 一般細菌	100/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.0	19	7.3	6.9
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.006	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.2	15	3.2	3.3
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40 蒸発残留物	500mg/L以下	99	110	95	110
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3
48 味	異常でないこと	—	—	—	—
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考					

令和6年1月

榛南水道

採水箇所		5号井	6号井	榛南浄水場着水井	
採水月日		1/16	1/16	1/16	
時刻		11:05	10:50	10:20	
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	
天気	前日・当日	晴・晴	晴・晴	晴・晴	
気温	℃	12.2	8.0	17.2	
水温	℃	15.5	15.0	15.4	
残留塩素	0.1mg/L以上				
項目					
1	一般細菌	100/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.3	7.3	9.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.1	4.8
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/L以下	110	100	99
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
備考					

令和6年1月

榛南水道

採水箇所		榛南浄水場浄水池	竜眼山調整池	地頭方調整池	御前崎市受水点
採水月日		1/16	1/16	1/16	1/16
時刻		10:35	11:45	13:35	13:55
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター
天気	前日・当日	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気温	°C	18.8	11.1	9.2	8.8
水温	°C	15.2	15.0	15.4	14.2
残留塩素	0.1mg/L以上	0.38	0.38	0.36	0.34
項目					
1 一般細菌	100/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
26 臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.3	9.4	9.7	9.5
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.9	4.9	5.3	5.3
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-
40 蒸発残留物	500mg/L以下	94	97	98	110
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-
45 フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.4
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考					