

## 様式一水道 3(A4用紙)

## 水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和6年5月分

榛南水道

採水箇所		1号井	2号井	3号井	4号井
採水月日		5/14	5/14	5/14	5/14
時刻		14:15	12:07	14:55	14:37
採水者		(株)静環境検査センター	(株)静環境検査センター	(株)静環境検査センター	(株)静環境検査センター
天気	前日・当日	雨・晴	雨・晴	雨・晴	雨・晴
気温	°C	24.6	21.0	23.2	22.4
水温	°C	16.0	15.9	16.0	16.1
残留塩素	0.1mg/L以上				
項目					
1 一般細菌	100/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16 ジマークロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.8	18	6.9	6.7
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.007	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.2	14	3.5	3.2
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40 蒸発残留物	500mg/L以下	100	120	110	110
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.3
48 味	異常でないこと	—	—	—	—
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考					

## 様式一水道 3(A4用紙)

## 水道水質検査結果報告書(3)

令和6年5月分

[基準(健康・性状)]

## 榛南水道

採水箇所		5号井	6号井	榛南浄水場着水井	
採水月日		5/14	5/14	5/14	
時刻		14:27	11:40	13:35	
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	
天気	前日・当日	雨・晴	雨・晴	雨・晴	
気温	°C	23.1	21.7	21.9	
水温	°C	15.9	15.8	16.1	
残留塩素	0.1mg/L以上				
項目					
1 一般細菌	100/mL以下	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	0.3	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	0.06	
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	—	—	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	<0.0002	
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	—	—	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	—	—	<0.02	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.8	7.0	8.4	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.2	3.1	4.4	
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	61	
40 蒸発残留物	500mg/L以下	110	110	110	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	<0.02	
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	
47 pH	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	
48 味	異常でないこと	—	—	—	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
備考					

## 様式一水道 3(A4用紙)

## 水道水質検査結果報告書(3)

令和6年5月分

[基準(健康・性状)]

樽南水道

採水箇所	樽南浄水場浄水池	竜眼山調整池	地頭方調整池	御前崎市受水点
採水月日	5/14	5/14	5/14	5/14
時刻	13:55	10:45	9:55	9:30
採水者	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター
天気	前日・当日 雨・晴	雨・晴	雨・晴	雨・晴
気温	°C 21.9	22.0	20.2	21.0
水温	°C 16.2	17.0	18.1	18.8
残留塩素	0.1mg/L以上 0.38	0.36	0.34	0.34
項目				
1 一般細菌	100/mL以下 0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと 不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下 <0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下 <0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下 <0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下 <0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下 <0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下 <0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下 <0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下 <0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10mg/L以下 0.3	0.3	0.3	0.3
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下 0.06	0.05	0.05	0.06
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下 <0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下 <0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下 <0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16 ジークレオロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下 <0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下 <0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下 <0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下 <0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/L以下 <0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/L以下 <0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下 <0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/L以下 <0.006	<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下 <0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下 <0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/L以下 <0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下 <0.01	<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下 <0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下 <0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下 <0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下 <0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 垂鉛及びその化合物	1mg/L以下 <0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下 <0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下 <0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1mg/L以下 <0.02	<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下 9.1	9.3	9.3	9.2
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下 <0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/L以下 5.0	5.0	5.0	5.0
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下 61	61	61	61
40 蒸発残留物	500mg/L以下 94	110	110	100
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下 <0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下 <0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下 <0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下 <0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/L以下 <0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下 <0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH	5.8以上8.6以下 7.4	7.5	7.4	7.4
48 味	異常でないこと 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下 <0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下 <0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考				