

様式一水道 3(A4用紙)

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和7年2月分

榛南水道

採水箇所		1号井	2号井	3号井	4号井
採水月日		2/12	2/12	2/12	2/12
時刻		9:10	9:50	9:20	9:35
採水者		(株)静環境検査センター	(株)静環境検査センター	(株)静環境検査センター	(株)静環境検査センター
天気	前日・当日	晴・曇	晴・曇	晴・曇	晴・曇
気温	°C	10.5	11.3	11.1	13.1
水温	°C	15.0	15.6	15.2	15.5
残留塩素	0.1mg/L以上				
項目					
1 一般細菌	100/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16 ジマークロロエチレン及びトランマークロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.7	18	6.8	6.7
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.008	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.9	15	3.1	3.0
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40 蒸発残留物	500mg/L以下	120	140	120	120
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3
48 味	異常でないこと	—	—	—	—
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考					

様式一水道 3(A4用紙)

水道水質検査結果報告書(3)

令和7年2月分

[基準(健康・性状)]

榛南水道

採水箇所		5号井	6号井	榛南浄水場着水井	
採水月日		2/12	2/12	2/12	
時刻		10:05	10:23	10:50	
採水者		(株)静環境検査センター	(株)静環境検査センター	(株)静環境検査センター	
天気	前日・当日	晴・曇	晴・曇	晴・曇	
気温	°C	13.2	13.8	18.0	
水温	°C	15.1	15.4	15.6	
残留塩素	0.1mg/L以上				
項目					
1 一般細菌	100/mL以下	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	0.3	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	0.06	
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	—	—	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	<0.0002	
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	—	—	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	—	—	<0.02	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.7	7.0	8.6	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	2.9	4.4	
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	59	
40 蒸発残留物	500mg/L以下	100	100	100	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	<0.02	
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	
47 pH	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	
48 味	異常でないこと	—	—	—	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
備考					

令和7年2月分

榛南水道

採水箇所		榛南浄水場浄水池	竜眼山調整池	地頭方調整池	御前崎市受水点
採水月日		2/12	2/12	2/12	2/12
時刻		11:05	11:55	13:55	14:25
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター
天気	前日・当日	晴・曇	晴・曇	晴・曇	晴・曇
気温	°C	18.0	10.9	12.1	11.0
水温	°C	15.3	15.0	15.3	14.0
残留塩素	0.1mg/L以上	0.36	0.36	0.36	0.34
項目					
1 一般細菌	100/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.2
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.06	0.06	0.06	0.07
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 垂鉛及びその化合物	1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.6	9.5	9.6	9.6
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.2	4.9	5.1	6.1
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	59	59	60	60
40 蒸発残留物	500mg/L以下	110	120	140	120
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソポルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.4
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考					