

様式—水道 3 (A4用紙)

## 水道水質検査結果報告書 (3)

[基準(健康・性状)]

令和8年8月分

榛南水道

| 採水箇所                                        |               | 1号井         | 2号井         | 3号井         | 4号井         |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 採水月日                                        |               | 8/5         | 8/5         | 8/5         | 8/5         |
| 時刻                                          |               | 9:15        | 10:14       | 9:33        | 9:55        |
| 採水者                                         |               | (株)静環検査センター | (株)静環検査センター | (株)静環検査センター | (株)静環検査センター |
| 天気                                          | 前日・当日         | 曇・晴         | 曇・晴         | 曇・晴         | 曇・晴         |
| 気温                                          | ℃             | 28.2        | 29.6        | 29.7        | 28.8        |
| 水温                                          | ℃             | 16.0        | 16.0        | 16.1        | 16.1        |
| 残留塩素                                        | 0.1mg/L以上     |             |             |             |             |
| 項目                                          |               |             |             |             |             |
| 1 一般細菌                                      | 100/mL以下      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2 大腸菌                                       | 検出されないこと      | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         |
| 3 カドミウム及びその化合物                              | 0.003mg/L以下   | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     |
| 4 水銀及びその化合物                                 | 0.0005mg/L以下  | <0.00005    | <0.00005    | <0.00005    | <0.00005    |
| 5 セレン及びその化合物                                | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      |
| 6 鉛及びその化合物                                  | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      |
| 7 ヒ素及びその化合物                                 | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      |
| 8 六価クロム化合物                                  | 0.02mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      |
| 9 亜硝酸態窒素                                    | 0.04mg/L以下    | <0.004      | <0.004      | <0.004      | <0.004      |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                          | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10mg/L以下      | 0.3         | 0.2         | 0.3         | 0.3         |
| 12 フッ素及びその化合物                               | 0.8mg/L以下     | 0.06        | 0.08        | 0.05        | <0.05       |
| 13 ホウ素及びその化合物                               | 1mg/L以下       | <0.1        | <0.1        | <0.1        | <0.1        |
| 14 四塩化炭素                                    | 0.002mg/L以下   | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     |
| 15 1,4-ジオキサン                                | 0.05mg/L以下    | <0.005      | <0.005      | <0.005      | <0.005      |
| 16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン     | 0.04mg/L以下    | <0.004      | <0.004      | <0.004      | <0.004      |
| 17 ジクロロメタン                                  | 0.02mg/L以下    | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      |
| 18 テトラクロロエチレン                               | 0.01mg/L以下    | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     |
| 19 トリクロロエチレン                                | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      |
| 20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下 | <0.000005   | <0.000005   | <0.000005   | <0.000005   |
| 21 ベンゼン                                     | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      | <0.001      |
| 22 塩素酸                                      | 0.6mg/L以下     | -           | -           | -           | -           |
| 23 クロロ酢酸                                    | 0.02mg/L以下    | -           | -           | -           | -           |
| 24 クロロホルム                                   | 0.06mg/L以下    | -           | -           | -           | -           |
| 25 ジクロロ酢酸                                   | 0.03mg/L以下    | -           | -           | -           | -           |
| 26 ジブロモクロロメタン                               | 0.1mg/L以下     | -           | -           | -           | -           |
| 27 臭素酸                                      | 0.01mg/L以下    | -           | -           | -           | -           |
| 28 総トリハロメタン                                 | 0.1mg/L以下     | -           | -           | -           | -           |
| 29 トリクロロ酢酸                                  | 0.03mg/L以下    | -           | -           | -           | -           |
| 30 ブロモジクロロメタン                               | 0.03mg/L以下    | -           | -           | -           | -           |
| 31 ブロモホルム                                   | 0.09mg/L以下    | -           | -           | -           | -           |
| 32 ホルムアルデヒド                                 | 0.08mg/L以下    | -           | -           | -           | -           |
| 33 亜鉛及びその化合物                                | 1mg/L以下       | <0.01       | <0.01       | <0.01       | <0.01       |
| 34 アルミニウム及びその化合物                            | 0.2mg/L以下     | <0.02       | <0.02       | <0.02       | <0.02       |
| 35 鉄及びその化合物                                 | 0.3mg/L以下     | <0.03       | <0.03       | <0.03       | <0.03       |
| 36 銅及びその化合物                                 | 1mg/L以下       | <0.02       | <0.02       | <0.02       | <0.02       |
| 37 ナトリウム及びその化合物                             | 200mg/L以下     | 7.1         | 19          | 7.0         | 6.8         |
| 38 マンガン及びその化合物                              | 0.05mg/L以下    | 0.009       | <0.005      | <0.005      | <0.005      |
| 39 塩化物イオン                                   | 200mg/L以下     | 2.9         | 15          | 3.3         | 2.8         |
| 40 カルシウム・マグネシウム等(硬度)                        | 300mg/L以下     | 58          | 56          | 56          | 57          |
| 41 蒸発残留物                                    | 500mg/L以下     | 110         | 130         | 120         | 120         |
| 42 陰イオン界面活性剤                                | 0.2mg/L以下     | <0.02       | <0.02       | <0.02       | <0.02       |
| 43 ジェオスミン                                   | 0.00001mg/L以下 | <0.000001   | <0.000001   | <0.000001   | <0.000001   |
| 44 2-メチルイソボルネオール                            | 0.00001mg/L以下 | <0.000001   | <0.000001   | <0.000001   | <0.000001   |
| 45 非イオン界面活性剤                                | 0.02mg/L以下    | <0.002      | <0.002      | <0.002      | <0.002      |
| 46 フェノール類                                   | 0.005mg/L以下   | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     |
| 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                        | 3mg/L以下       | <0.3        | <0.3        | <0.3        | <0.3        |
| 48 pH                                       | 5.8以上8.6以下    | 7.4         | 7.4         | 7.4         | 7.4         |
| 49 味                                        | 異常でないこと       | -           | -           | -           | -           |
| 50 臭気                                       | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        |
| 51 色度                                       | 5度以下          | <0.5        | <0.5        | <0.5        | <0.5        |
| 52 濁度                                       | 2度以下          | <0.1        | <0.1        | <0.1        | <0.1        |
| 備考                                          |               |             |             |             |             |

様式—水道 3(A4用紙)

## 水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和8年8月分

榛南水道

| 採水箇所                                        |               | 5号井         | 6号井         | 榛南浄水場着水井    |   |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 採水月日                                        |               | 8/5         | 8/5         | 8/5         |   |
| 時刻                                          |               | 10:35       | 8:55        | 11:00       |   |
| 採水者                                         |               | (株)静環検査センター | (株)静環検査センター | (株)静環検査センター |   |
| 天気                                          | 前日・当日         | 曇・晴         | 曇・晴         | 曇・晴         |   |
| 気温                                          | ℃             | 29.4        | 30.2        | 31.0        |   |
| 水温                                          | ℃             | 16.2        | 16.1        | 16.2        |   |
| 残留塩素                                        | 0.1mg/L以上     |             |             |             |   |
| 項目                                          |               |             |             |             |   |
| 1 一般細菌                                      | 100/mL以下      | 0           | 0           | 0           |   |
| 2 大腸菌                                       | 検出されないこと      | 不検出         | 不検出         | 不検出         |   |
| 3 カドミウム及びその化合物                              | 0.003mg/L以下   | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     |   |
| 4 水銀及びその化合物                                 | 0.0005mg/L以下  | <0.00005    | <0.00005    | <0.00005    |   |
| 5 セレン及びその化合物                                | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      |   |
| 6 鉛及びその化合物                                  | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      |   |
| 7 ヒ素及びその化合物                                 | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      |   |
| 8 六価クロム化合物                                  | 0.02mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      |   |
| 9 亜硝酸態窒素                                    | 0.04mg/L以下    | <0.004      | <0.004      | <0.004      |   |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                          | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      |   |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10mg/L以下      | 0.4         | 0.4         | 0.3         |   |
| 12 フッ素及びその化合物                               | 0.8mg/L以下     | 0.06        | 0.06        | 0.05        |   |
| 13 ホウ素及びその化合物                               | 1mg/L以下       | <0.1        | <0.1        | <0.1        |   |
| 14 四塩化炭素                                    | 0.002mg/L以下   | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     |   |
| 15 1・4－ジオキサン                                | 0.05mg/L以下    | <0.005      | <0.005      | <0.005      |   |
| 16 シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン     | 0.04mg/L以下    | <0.004      | <0.004      | <0.004      |   |
| 17 ジクロロメタン                                  | 0.02mg/L以下    | <0.002      | <0.002      | <0.002      |   |
| 18 テトラクロロエチレン                               | 0.01mg/L以下    | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     |   |
| 19 トリクロロエチレン                                | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      |   |
| 20 ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下 | <0.000005   | <0.000005   | <0.000005   | — |
| 21 ベンゼン                                     | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      |   |
| 22 塩素酸                                      | 0.6mg/L以下     | —           | —           | —           |   |
| 23 クロロ酢酸                                    | 0.02mg/L以下    | —           | —           | —           |   |
| 24 クロロホルム                                   | 0.06mg/L以下    | —           | —           | —           |   |
| 25 ジクロロ酢酸                                   | 0.03mg/L以下    | —           | —           | —           |   |
| 26 ジブロモクロロメタン                               | 0.1mg/L以下     | —           | —           | —           |   |
| 27 臭素酸                                      | 0.01mg/L以下    | —           | —           | —           |   |
| 28 総トリハロメタン                                 | 0.1mg/L以下     | —           | —           | —           |   |
| 29 トリクロロ酢酸                                  | 0.03mg/L以下    | —           | —           | —           |   |
| 30 ブロモジクロロメタン                               | 0.03mg/L以下    | —           | —           | —           |   |
| 31 ブロモホルム                                   | 0.09mg/L以下    | —           | —           | —           |   |
| 32 ホルムアルデヒド                                 | 0.08mg/L以下    | —           | —           | —           |   |
| 33 亜鉛及びその化合物                                | 1mg/L以下       | <0.01       | <0.01       | <0.01       |   |
| 34 アルミニウム及びその化合物                            | 0.2mg/L以下     | <0.02       | <0.02       | <0.02       |   |
| 35 鉄及びその化合物                                 | 0.3mg/L以下     | <0.03       | <0.03       | <0.03       |   |
| 36 銅及びその化合物                                 | 1mg/L以下       | <0.02       | <0.02       | <0.02       |   |
| 37 ナトリウム及びその化合物                             | 200mg/L以下     | 7.0         | 7.1         | 6.9         |   |
| 38 マンガン及びその化合物                              | 0.05mg/L以下    | <0.005      | <0.005      | <0.005      |   |
| 39 塩化物イオン                                   | 200mg/L以下     | 2.9         | 2.8         | 2.8         |   |
| 40 カルシウム・マグネシウム等(硬度)                        | 300mg/L以下     | 56          | 55          | 57          |   |
| 41 蒸発残留物                                    | 500mg/L以下     | 120         | 100         | 120         |   |
| 42 陰イオン界面活性剤                                | 0.2mg/L以下     | <0.02       | <0.02       | <0.02       |   |
| 43 ジェオスミン                                   | 0.00001mg/L以下 | <0.000001   | <0.000001   | <0.000001   |   |
| 44 2－メチルイソボルネオール                            | 0.00001mg/L以下 | <0.000001   | <0.000001   | <0.000001   |   |
| 45 非イオン界面活性剤                                | 0.02mg/L以下    | <0.002      | <0.002      | <0.002      |   |
| 46 フェノール類                                   | 0.005mg/L以下   | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     |   |
| 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                        | 3mg/L以下       | <0.3        | <0.3        | <0.3        |   |
| 48 pH                                       | 5.8以上8.6以下    | 7.4         | 7.4         | 7.4         |   |
| 49 味                                        | 異常でないこと       | —           | —           | —           |   |
| 50 臭気                                       | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        |   |
| 51 色度                                       | 5度以下          | <0.5        | <0.5        | <0.5        |   |
| 52 濁度                                       | 2度以下          | <0.1        | <0.1        | <0.1        |   |
| 備考                                          |               |             |             |             |   |

様式—水道 3(A4用紙)

## 水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和8年8月分

榛南水道

| 採水箇所 |                                          | 榛南浄水場浄水池      | 竜眼山調整池      | 地頭方調整池      | 御前崎市受水点     |
|------|------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 採水月日 |                                          | 8/5           | 8/5         | 8/5         | 8/5         |
| 時刻   |                                          | 11:36         | 12:15       | 12:55       | 13:27       |
| 採水者  |                                          | (株)静環検査センター   | (株)静環検査センター | (株)静環検査センター | (株)静環検査センター |
| 天気   | 前日・当日                                    | 曇・晴           | 曇・晴         | 曇・晴         | 曇・晴         |
| 気温   | ℃                                        | 31.0          | 32.0        | 32.4        | 32.0        |
| 水温   | ℃                                        | 16.9          | 19.6        | 23.3        | 27.8        |
| 残留塩素 | 0.1mg/L以上                                | 0.36          | 0.36        | 0.34        | 0.32        |
| 項目   |                                          |               |             |             |             |
| 1    | 一般細菌                                     | 100/mL以下      | 0           | 0           | 0           |
| 2    | 大腸菌                                      | 検出されないこと      | 不検出         | 不検出         | 不検出         |
| 3    | カドミウム及びその化合物                             | 0.003mg/L以下   | <0.0003     | <0.0003     | <0.0003     |
| 4    | 水銀及びその化合物                                | 0.0005mg/L以下  | <0.00005    | <0.00005    | <0.00005    |
| 5    | セレン及びその化合物                               | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      |
| 6    | 鉛及びその化合物                                 | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      |
| 7    | ヒ素及びその化合物                                | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      |
| 8    | 六価クロム化合物                                 | 0.02mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      |
| 9    | 亜硝酸態窒素                                   | 0.04mg/L以下    | <0.004      | <0.004      | <0.004      |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                          | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10mg/L以下      | 0.3         | 0.3         | 0.3         |
| 12   | フッ素及びその化合物                               | 0.8mg/L以下     | <0.05       | <0.05       | 0.08        |
| 13   | ホウ素及びその化合物                               | 1mg/L以下       | <0.1        | <0.1        | <0.1        |
| 14   | 四塩化炭素                                    | 0.002mg/L以下   | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002     |
| 15   | 1・4-ジオキサン                                | 0.05mg/L以下    | <0.005      | <0.005      | <0.005      |
| 16   | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン     | 0.04mg/L以下    | <0.004      | <0.004      | <0.004      |
| 17   | ジクロロメタン                                  | 0.02mg/L以下    | <0.002      | <0.002      | <0.002      |
| 18   | テトラクロロエチレン                               | 0.01mg/L以下    | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     |
| 19   | トリクロロエチレン                                | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      |
| 20   | ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下 | <0.000005   | <0.000005   | <0.000005   |
| 21   | ベンゼン                                     | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      |
| 22   | 塩素酸                                      | 0.6mg/L以下     | <0.06       | <0.06       | <0.06       |
| 23   | クロロ酢酸                                    | 0.02mg/L以下    | <0.002      | <0.002      | <0.002      |
| 24   | クロロホルム                                   | 0.06mg/L以下    | <0.006      | <0.006      | <0.006      |
| 25   | ジクロロ酢酸                                   | 0.03mg/L以下    | <0.003      | <0.003      | <0.003      |
| 26   | ジブロモクロロメタン                               | 0.1mg/L以下     | <0.01       | <0.01       | <0.01       |
| 27   | 臭素酸                                      | 0.01mg/L以下    | <0.001      | <0.001      | <0.001      |
| 28   | 総トリハロメタン                                 | 0.1mg/L以下     | <0.01       | <0.01       | <0.01       |
| 29   | トリクロロ酢酸                                  | 0.03mg/L以下    | <0.003      | <0.003      | <0.003      |
| 30   | ブロモジクロロメタン                               | 0.03mg/L以下    | <0.003      | <0.003      | <0.003      |
| 31   | ブロモホルム                                   | 0.09mg/L以下    | <0.009      | <0.009      | <0.009      |
| 32   | ホルムアルデヒド                                 | 0.08mg/L以下    | <0.008      | <0.008      | <0.008      |
| 33   | 亜鉛及びその化合物                                | 1mg/L以下       | <0.01       | <0.01       | <0.01       |
| 34   | アルミニウム及びその化合物                            | 0.2mg/L以下     | <0.02       | <0.02       | <0.02       |
| 35   | 鉄及びその化合物                                 | 0.3mg/L以下     | <0.03       | <0.03       | <0.03       |
| 36   | 銅及びその化合物                                 | 1mg/L以下       | <0.02       | <0.02       | <0.02       |
| 37   | ナトリウム及びその化合物                             | 200mg/L以下     | 7.2         | 7.3         | 7.7         |
| 38   | マンガン及びその化合物                              | 0.05mg/L以下    | <0.005      | <0.005      | <0.005      |
| 39   | 塩化物イオン                                   | 200mg/L以下     | 2.9         | 2.9         | 3.4         |
| 40   | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                        | 300mg/L以下     | 57          | 57          | 57          |
| 41   | 蒸発残留物                                    | 500mg/L以下     | 110         | 110         | 110         |
| 42   | 陰イオン界面活性剤                                | 0.2mg/L以下     | <0.02       | <0.02       | <0.02       |
| 43   | ジェオスミン                                   | 0.00001mg/L以下 | <0.000001   | <0.000001   | <0.000001   |
| 44   | 2-メチルイソボルネオール                            | 0.00001mg/L以下 | <0.000001   | <0.000001   | <0.000001   |
| 45   | 非イオン界面活性剤                                | 0.02mg/L以下    | <0.002      | <0.002      | <0.002      |
| 46   | フェノール類                                   | 0.005mg/L以下   | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005     |
| 47   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                        | 3mg/L以下       | <0.3        | <0.3        | <0.3        |
| 48   | pH                                       | 5.8以上8.6以下    | 7.4         | 7.5         | 7.5         |
| 49   | 味                                        | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        |
| 50   | 臭気                                       | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        |
| 51   | 色度                                       | 5度以下          | <0.5        | <0.5        | <0.5        |
| 52   | 濁度                                       | 2度以下          | <0.1        | <0.1        | <0.1        |
| 備考   |                                          |               |             |             |             |