

様式一水道 3(A4用紙)

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和8年9月分

榛南水道

採水箇所		1号井	2号井	3号井	4号井
採水月日		9/8	9/8	9/8	9/8
時刻		9:18	9:38	9:07	9:52
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター
天気	前日・当日	雨・曇	雨・曇	雨・曇	雨・曇
気温	℃	27.8	27.5	27.9	27.5
水温	℃	16.1	16.1	16.1	15.9
残留塩素	0.1mg/L以上				
項目					
1 一般細菌	100/mL以下	0	0	0	1
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	-	-	-	-
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-
22 塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
27 臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-
33 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.9	18	6.8	6.7
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.009	<0.005	<0.005	<0.005
39 塩化物イオン	200mg/L以下	2.9	14	3.1	2.8
40 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-
41 蒸発残留物	500mg/L以下	91	110	100	99
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-
46 フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48 pH	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3
49 味	異常でないこと	-	-	-	-
50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	2度以下	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
備考					

令和8年9月分

榛南水道

採水箇所		5号井	6号井	榛南浄水場着水井	
採水月日		9/8	9/8	9/8	
時刻		10:06	8:55	10:24	
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	
天気	前日・当日	雨・曇	雨・曇	雨・曇	
気温	℃	27.7	27.8	27.5	
水温	℃	16.1	16.0	16.2	
残留塩素	0.1mg/L以上				
項目					
1 一般細菌	100/mL以下	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	-	-	<0.000005	-
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	
22 塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	
27 臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	
33 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
36 銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.7	7.0	8.6	
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
39 塩化物イオン	200mg/L以下	2.7	2.6	4.3	
40 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	
41 蒸発残留物	500mg/L以下	95	100	100	
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	
44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	
46 フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	
48 pH	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	
49 味	異常でないこと	-	-	-	
50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
51 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	
52 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
備考					

令和8年9月分

榛南水道

採水箇所		榛南浄水場浄水池	竜眼山調整池	地頭方調整池	御前崎市受水点
採水月日		9/8	9/8	9/8	9/8
時刻		10:48	11:23	12:13	12:46
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター
天気	前日・当日	雨・曇	雨・曇	雨・曇	雨・曇
気温	℃	27.5	28.1	27.9	28.1
水温	℃	16.7	18.3	21.6	24.5
残留塩素	0.1mg/L以上	0.38	0.40	0.40	0.34
項目					
1	一般細菌	100/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
20	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005mg/L以下	<0.000005	-	-
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-
27	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.8	9.3	9.2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	200mg/L以下	4.7	5.0	4.8
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-
41	蒸発残留物	500mg/L以下	99	98	91
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3
48	pH	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
備考					