

水道水質検査結果報告書(3)

令和8年9月分

[基準(健康・性状)]

遠州水道・寺谷浄水場

採 水 箇 所			寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口	寺谷浄水場(大田川系)浄水池出口	於呂浄水場浄水池出口	都田浄水場浄水池出口
採 水 月 日			9/1	9/1	9/1	9/1
採水時刻			11:15	10:34	09:56	08:42
採水者			㈱静環検査センター	㈱静環検査センター	㈱静環検査センター	㈱静環検査センター
天候(前日・当日)	前日・当日		曇・曇	曇・曇	曇・曇	曇・曇
気温	℃		32.3	32.3	31.1	29.4
水温	℃		26.2	26.7	25.8	26.2
残留塩素	mg/l		0.6	0.6	0.5	0.4
項目	基準値					
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.3	0.6	0.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08	<0.08	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.013	0.007	0.012	0.014
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	0.005	0.003	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.02	<0.01	0.02	0.02
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	0.003	0.006	0.006
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004	<0.003	0.004	0.004
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.07	0.05	0.05	0.07
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.7	8.5	6.9	7.7
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下	9.4	6.8	8.7	8.6
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	48.2	41.6	48.5	47.9
41	蒸発残留物	500mg/l以下	60	74	71	72
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.5	0.5
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備 考						

水道水質検査結果報告書(3)

令和8年9月分

遠州水道・寺谷浄水場

採 水 箇 所			寺谷取水場(天竜川系)	円田取水場(太田川系)	於呂取水場	須部取水場
採 水 月 日			9/1	9/1	9/1	9/1
採水時刻			08:04	09:55	10:33	10:25
採水者			㈱静岡検査センター	㈱静岡検査センター	㈱静岡検査センター	㈱静岡検査センター
天候(前日・当日)	前日・当日		曇・曇	曇・曇	曇・曇	曇・曇
気温	℃		28.7	32.4	32.0	32.0
水温	℃		25.7	26.2	26.9	28.6
残留塩素	mg/l		－	－	－	－
項目	基準値					
1	一般細菌	100個/ml以下	111	227	101	253
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002	<0.001	0.002	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.3	0.6	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.09	0.09	0.09	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.04	0.03	0.04	<0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.06	0.05	0.06	0.05
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.8	6.9	5.8	3.8
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.007	<0.005	0.007	0.010
39	塩化物イオン	200mg/l以下	4.5	2.9	4.5	3.5
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	48.6	41.7	48.8	54.9
41	蒸発残留物	500mg/l以下	44	47	56	27
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000005
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.8	0.6	0.8	1.4
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.6	7.8	8.0
49	味	異常でないこと	－	－	－	－
50	臭気	異常でないこと	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	沼沢臭
51	色度	5度以下	3	2	3	6
52	濁度	2度以下	1.0	0.6	0.8	0.5
備 考						