



別紙資料 2 - 1

ケーキヤード内で動力を利用するには、電気室受変電設備HL01またはHL02の端子台より2次側からの配線が必要です。  
一例ですが、配線ルートを参考に示します。このルートで施工する場合は「(新設)」部分に既設配管等が存在しないため、金属電線管等での配線となります。

脱水機棟平面図 S=1/100

ケーブルNO	ケーブルNO	ケーブル布設区間	
		目	至
98-HO1	6, 600V CVT 38sq	汚泥処理機電盤	HMO1
98-HO2	6, 600V CVT 38sq	HMO2A	HMO4
98-HO3	6, 600V CVT 38sq	HMO2B	HMO5
98-HO4	6, 600V CVT 38sq	HMO3A	HMO6
98-HO5	6, 600V CVT 38sq	HMO3B	HMO7

- 凡例
- 既設ラックまたは既設ピット
  - - - - 電線管等 (新設)

1階平面図 S=1/100

予備ブレーカー 3台程度  
各MCCB 225AF/225AT