

打合せ記録用紙

| | | | |
|-----|--|-----|------------------|
| 日 時 | 令和元年 10月 [REDACTED] (木) 13:10~18:10 | | |
| 表題 | 伊東市荻における林地開発（残土処分場・資材置場）について 熱海市伊豆山における林地開発の事業承継について 小山町須走における林地開発（ホテル建設）について 伊東市十足における林地開発（グランピング）について | | |
| 発信者 | 東部農林 治山課 林地保全班 [REDACTED] | 受信者 | 森林保全課 [REDACTED] |
| 供 築 | 所長 次長 技監 総務課長 治山課長 課員 / [REDACTED] | | |
| 内 容 | <p>【伊東市荻における林地開発（残土処分場・資材置場）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アースダム内に設置する暗渠管について、下流に施工するコンクリート吹付の裏側に水が滞水しない対策だけでなく、逆流しない対策も検討すること。（どちらかを対策すればよいわけではない。）また、市ど調整のうえ、指導内容を検討すること。コンサルが逆流対策についても問題ないとのことであれば、その口頭記録を残しておいた方がよい。 ・事業区域について；宅造法と区域が変わっても問題ない。河川改修区域について、5条森林部分を形質変更するのであれば、事業区域に入れておいた方がよい。 ・コンクリート吹付の施工方法を確認すること。「施工詳細図」（厚さ、コンクリートタイプ、型枠を組む or 配筋等を記載）を提出させた方がよい。 ・チップ舗装標準図を提出させた方がよい（チップの厚さを記載し、「チップは現地発生材を使用し、○cm 角とする」等）。チップ材を蒔くことは産廃にならないか、担当部署に確認しておくこと。! <p>【熱海市伊豆山における林地開発の事業承継】</p> <p>[REDACTED]</p> <p>【小山町須走における林地開発（ホテル建設）】</p> <p>「造成計画平面図」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物のところの盛切はないのか。あれば記載すること。 ・図面の記載方法については、採石法の図面を参考にするとよい。 | | |