

令和4年度 ダイオキシン類検査結果

(単位:pg-TEQ/l)

水道名	浄水場名	採水箇所	月日	原・配	検査値
駿豆水道	中島	八幡取水場	7月26日	原水	0.00079
			1月18日	〃	0.00023
榛南水道	榛南	榛南浄水場着水井	9月13日	原水	0.000430
			1月19日	〃	0.000022
遠州水道(中遠系寺谷)	寺谷	寺谷取水場	8月30日	原水	0.014
			1月27日	〃	0.0084
		寺谷浄水場 浄水池出口	8月30日	浄水	0.00034
			1月26日	〃	0.00011
遠州水道(中遠系於呂)	於呂	於呂取水場 (湖北・湖西系含む)	9月15日	原水	0.018
			1月30日	〃	0.010
		於呂浄水場 浄水池出口	9月15日	浄水	0.0009
			1月30日	〃	0.0002
遠州水道(湖北・湖西系)	都田	須部取水場	9月16日	原水	0.0087
			1月31日	〃	0.0030
		都田浄水場 浄水池出口	9月15日	浄水	0.00059
			1月30日	〃	0.00016
遠州水道(太田川系)	寺谷	円田取水場	8月31日	原水	0.0018
			1月26日	〃	0.0050
		寺谷浄水場 浄水池出口	8月30日	浄水	0.0020
			1月26日	〃	0.00030