

別紙4 東駿河湾工業用水道 施設（業務対象範囲）一覧
 (東駿河湾工業用水道)

場名等	施設整備名	項目名	細目名	設置年	メーカー	点検有無	直営/委託	直営の場合		委託の場合：定期点検			委託の場合：法定点検			その他コメント			
								点検頻度	点検項目（内容）	点検頻度	点検項目（内容）	前回点検年度	点検頻度	点検項目（内容）	前回点検年度				
厚原 浄水場	着水井設備		流入弁NO.1	2016	-/西部電機	有	委託			2年1回	バルコン点検	R4							
			流入弁NO.2	1970	-/西部電機	有	委託			2年1回	バルコン点検	R3							
			制御盤	2005	第一テクノ	有	委託			毎年	動作確認、測定試験	R4							
			直流電源装置	2003	GSユアサ	有	委託						毎年	停電による年次点検	R4				
			緊急遮断扉NO.1	1983	クボタ	有	委託			毎年	動作確認、絶縁抵抗試験ほか	R4							
				緊急遮断扉NO.2	1983	クボタ	有	委託			毎年	動作確認、絶縁抵抗試験ほか	R4						
	浄水設備	緩速攪拌機	9-10号池 緩速攪拌機	2009	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（沈殿池貫通部、Vベルト）	毎年	水中部点検（スリーブ、メタル）	R4							
			11号池 緩速攪拌機	2008	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（沈殿池貫通部、Vベルト）	毎年	水中部点検（スリーブ、メタル）	R4							
			12号池 緩速攪拌機	2008	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（沈殿池貫通部、Vベルト）	毎年	水中部点検（スリーブ、メタル）	R4							
			13-14号池 緩速攪拌機	2013	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（沈殿池貫通部、Vベルト）	毎年	水中部点検（スリーブ、メタル）	R4							
			15-16号池 緩速攪拌機	2008	磯村豊水機工	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（沈殿池貫通部、Vベルト）	毎年	水中部点検（スリーブ、メタル）	R4							
			17-18号池 緩速攪拌機	2012	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（沈殿池貫通部、Vベルト）	毎年	水中部点検（スリーブ、メタル）	R4							
			19-20号池 緩速攪拌機	2012	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（沈殿池貫通部、Vベルト）	毎年	水中部点検（スリーブ、メタル）	R4							
			21-22号池 緩速攪拌機	2007	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（沈殿池貫通部、Vベルト）	毎年	水中部点検（スリーブ、メタル）	R4							
			23-24号池 緩速攪拌機	2013	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（沈殿池貫通部、Vベルト）	毎年	水中部点検（スリーブ、メタル）	R4							
			25-26号池 緩速攪拌機	2011	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（沈殿池貫通部、Vベルト）	毎年	水中部点検（スリーブ、メタル）	R4							
			27-28号池 緩速攪拌機	2010	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（沈殿池貫通部、Vベルト）	毎年	水中部点検（スリーブ、メタル）	R4							
			29-30号池 緩速攪拌機	2010	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（沈殿池貫通部、Vベルト）	毎年	水中部点検（スリーブ、メタル）	R4							
			31-32号池 緩速攪拌機	2011	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（沈殿池貫通部、Vベルト）	毎年	水中部点検（スリーブ、メタル）	R4							
			9-10号池 緩速攪拌機減速機	1977	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ、振動）	毎年	オイル交換	R4					随時オーバーホール		
			11号池 緩速攪拌機減速機	1979	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ、振動）	毎年	オイル交換	R4					随時オーバーホール		
			12号池 緩速攪拌機減速機	1981	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ、振動）	毎年	オイル交換	R4					随時オーバーホール		
			13-14号池 緩速攪拌機減速機	1992	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ、振動）	毎年	オイル交換	R4					随時オーバーホール		
			15-16号池 緩速攪拌機減速機	2008	磯村豊水機工	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ、振動）	毎年	オイル交換	R4					随時オーバーホール		
			17-18号池 緩速攪拌機減速機	2013	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ、振動）	毎年	オイル交換	R4					随時オーバーホール		
			19-20号池 緩速攪拌機減速機	2013	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ、振動）	毎年	オイル交換	R4					随時オーバーホール		
			21-22号池 緩速攪拌機減速機	2013	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ、振動）	毎年	オイル交換	R4					随時オーバーホール		
			23-24号池 緩速攪拌機減速機	2013	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ、振動）	毎年	オイル交換	R4					随時オーバーホール		
			25-26号池 緩速攪拌機減速機	1971	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ、振動）	毎年	オイル交換	R4					随時オーバーホール		
			27-28号池 緩速攪拌機減速機	2013	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ、振動）	毎年	オイル交換	R4					随時オーバーホール		
			29-30号池 緩速攪拌機減速機	2013	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ、振動）	毎年	オイル交換	R4					随時オーバーホール		
			31-32号池 緩速攪拌機減速機	1971	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ、振動）	毎年	オイル交換	R4					随時オーバーホール		
			浄水設備	汚泥掻寄機	9-10号池 汚泥掻寄機	1977	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（チェーン、シャーピン）	毎年	水中部点検（チェーン、シュー、フライト板）	R4					
					11号池 汚泥掻寄機	1979	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（チェーン、シャーピン）	毎年	水中部点検（チェーン、シュー、フライト板）	R4					
					12号池 汚泥掻寄機	1981	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（チェーン、シャーピン）	毎年	水中部点検（チェーン、シュー、フライト板）	R4					
					13-14号池 汚泥掻寄機	1992	日立プラント建設	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（チェーン、シャーピン）	毎年	水中部点検（チェーン、シュー、フライト板）	R4					
					15-16号池 汚泥掻寄機	2008	磯村豊水機工	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（チェーン、シャーピン）	毎年	水中部点検（チェーン、シュー、フライト板）	R4					
					17-18号池 汚泥掻寄機	1972	水道機工	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（チェーン、シャーピン）	毎年	水中部点検（チェーン、シュー、フライト板）	R4					
					19-20号池 汚泥掻寄機	1972	水道機工	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（チェーン、シャーピン）	毎年	水中部点検（チェーン、シュー、フライト板）	R4					
	21-22号池 汚泥掻寄機	1972			水道機工	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（チェーン、シャーピン）	毎年	水中部点検（チェーン、シュー、フライト板）	R4							
	23-24号池 汚泥掻寄機	1972			水道機工	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（チェーン、シャーピン）	毎年	水中部点検（チェーン、シュー、フライト板）	R4							
	25-26号池 汚泥掻寄機	1971			水道機工	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（チェーン、シャーピン）	毎年	水中部点検（チェーン、シュー、フライト板）	R4							
	27-28号池 汚泥掻寄機	1971			水道機工	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（チェーン、シャーピン）	毎年	水中部点検（チェーン、シュー、フライト板）	R4							
	29-30号池 汚泥掻寄機	1971			水道機工	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（チェーン、シャーピン）	毎年	水中部点検（チェーン、シュー、フライト板）	R4							
	31-32号池 汚泥掻寄機	1971			水道機工	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（チェーン、シャーピン）	毎年	水中部点検（チェーン、シュー、フライト板）	R4							
9-10号池 汚泥掻寄機減速機	1977	日立プラント建設			有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ）	毎年	オイル交換	R4								
11-12号池 汚泥掻寄機減速機	1979	日立プラント建設			有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ）	毎年	オイル交換	R4								
13-14号池 汚泥掻寄機減速機	1992	日立プラント建設			有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ）	毎年	オイル交換	R4								
15-16号池 汚泥掻寄機減速機	2008	磯村豊水機工			有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ）	毎年	オイル交換	R4								
17-18号池 汚泥掻寄機減速機	1972	水道機工			有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ）	毎年	オイル交換	R4								
19-20号池 汚泥掻寄機減速機	1972	水道機工			有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ）	毎年	オイル交換	R4								
21-22号池 汚泥掻寄機減速機	1972	水道機工			有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ）	毎年	オイル交換	R4								
23-24号池 汚泥掻寄機減速機	1972	水道機工			有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ）	毎年	オイル交換	R4								
25-26号池 汚泥掻寄機減速機	1971	水道機工			有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ）	毎年	オイル交換	R4								
27-28号池 汚泥掻寄機減速機	1971	水道機工			有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ）	毎年	オイル交換	R4								
29-30号池 汚泥掻寄機減速機	1971	水道機工			有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ）	毎年	オイル交換	R4								
31-32号池 汚泥掻寄機減速機	1971	水道機工			有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、状態確認（オイル漏れ）	毎年	オイル交換	R4								
					減速機用可変速モーター	1971	日立製作所	有	委託										

場名等	施設整備名	項目名	細目名	設置年	メーカー	点検有無	直営/委託	直営の場合		委託の場合：定期点検			委託の場合：法定点検			その他コメント		
								点検頻度	点検項目(内容)	点検頻度	点検項目(内容)	前回点検年度	点検頻度	点検項目(内容)	前回点検年度			
厚原 浄水場	急速攪拌機	9-10号池	急速攪拌機	1977	日立プラント建設	有	直営/委託	毎週	状態確認(振動、オイル漏れ)									
		11-12号池	急速攪拌機	1979	日立プラント建設	有	直営/委託	毎週	状態確認(振動、オイル漏れ)									
		13-14号池	急速攪拌機	1992	日立プラント建設	有	直営/委託	毎週	状態確認(振動、オイル漏れ)									
		15-16号池	急速攪拌機	2008	磯村豊水機工	有	直営/委託	毎週	状態確認(振動、オイル漏れ)									
		17-18号池	急速攪拌機	1972	日立プラント建設	有	直営/委託	毎週	状態確認(振動、オイル漏れ)									
		19-20号池	急速攪拌機	1972	日立プラント建設	有	直営/委託	毎週	状態確認(振動、オイル漏れ)									
		21-22号池	急速攪拌機	1972	日立プラント建設	有	直営/委託	毎週	状態確認(振動、オイル漏れ)									
		23-24号池	急速攪拌機	1972	日立プラント建設	有	直営/委託	毎週	状態確認(振動、オイル漏れ)									
		25-26号池	急速攪拌機	1971	日立プラント建設	有	直営/委託	毎週	状態確認(振動、オイル漏れ)									
		27-28号池	急速攪拌機	1971	日立プラント建設	有	直営/委託	毎週	状態確認(振動、オイル漏れ)									
		29-30号池	急速攪拌機	1971	日立プラント建設	有	直営/委託	毎週	状態確認(振動、オイル漏れ)									
		31-32号池	急速攪拌機	1971	日立プラント建設	有	直営/委託	毎週	状態確認(振動、オイル漏れ)									
	沈殿池現場盤	9-10号池	現場盤	1977	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、点検簿記録、動作確認				毎年	停電による年次点検	R4			
		11-12号池	現場盤	1981	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、点検簿記録、動作確認				毎年	停電による年次点検	R4			
		13-14号池	現場盤	1993	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、点検簿記録、動作確認				毎年	停電による年次点検	R4			
		15-16号池	現場盤	2008	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、点検簿記録、動作確認				毎年	停電による年次点検	R4			
		17-18号池	現場盤	1972	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、点検簿記録、動作確認				毎年	停電による年次点検	R4			
		19-20号池	現場盤	1972	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、点検簿記録、動作確認				毎年	停電による年次点検	R4			
		21-22号池	現場盤	1972	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、点検簿記録、動作確認				毎年	停電による年次点検	R4			
		23-24号池	現場盤	1972	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、点検簿記録、動作確認				毎年	停電による年次点検	R4			
		25-26号池	現場盤	1971	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、点検簿記録、動作確認				毎年	停電による年次点検	R4			
		27-28号池	現場盤	1971	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、点検簿記録、動作確認				毎年	停電による年次点検	R4			
		29-30号池	現場盤	1971	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、点検簿記録、動作確認				毎年	停電による年次点検	R4			
		31-32号池	現場盤	1971	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎週	巡視、点検簿記録、動作確認				毎年	停電による年次点検	R4			
	沈殿池流入弁	9-10号池		1997	西部電機	有	委託			2年1回	バルコン点検	R3						
		11-12号池		1997	西部電機	有	委託			2年1回	バルコン点検	R3						
		13-14号池		1992	西部電機	有	委託			2年1回	バルコン点検	R3						
		15-16号池		2008	西部電機	有	委託			2年1回	バルコン点検	R4						
		17-18号池		2002	クボタ/西部電機	有	委託			2年1回	バルコン点検	R3						
		19-20号池		2000	クボタ/西部電機	有	委託			2年1回	バルコン点検	R3						
		21-22号池		1995	クボタ/西部電機	有	委託			2年1回	バルコン点検	R4						
		23-24号池		1994	西部電機	有	委託			2年1回	バルコン点検	R4						
		25-26号池		2000	西部電機	有	委託			2年1回	バルコン点検	R3						
		27-28号池		1993	クボタ/西部電機	有	委託			2年1回	バルコン点検	R4						
		29-30号池		1993	クボタ/西部電機	有	委託			2年1回	バルコン点検	R4						
		31-32号池		1993	クボタ/西部電機	有	委託			2年1回	バルコン点検	R4						
	沈殿池流入量水位計 (電波式)	9-10号池		2016	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
		11-12号池		2017	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
		13-14号池		2002	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4				R5修繕予定		
		15-16号池		2021	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R2						
		17-18号池		2002	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4				R5修繕予定		
		19-20号池		2021	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R2						
21-22号池			2022	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R3							
23-24号池			2022	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R3							
25-26号池			2017	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4							
27-28号池			2018	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4							
29-30号池			2018	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4							
31-32号池			2018	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4							
コンプレッサー	9-10号池	コンプレッサー	2009	日立製作所	有	直営	毎週	点検簿記録、ドレン抜き、状態確認、圧力確認										
	11-12号池	コンプレッサー	2009	日立製作所	有	直営	毎週	点検簿記録、ドレン抜き、状態確認、圧力確認										
	13-14号池	コンプレッサー	2009	日立製作所	有	直営	毎週	点検簿記録、ドレン抜き、状態確認、圧力確認										
	15-16号池	コンプレッサー	2008	日立製作所	有	直営	毎週	点検簿記録、ドレン抜き、状態確認、圧力確認										
	17-18号池	コンプレッサー	1980	日立製作所	有	直営	毎週	点検簿記録、ドレン抜き、状態確認、圧力確認										
	19-20号池	コンプレッサー	2022	日立製作所	有	直営	毎週	点検簿記録、ドレン抜き、状態確認、圧力確認										
	21-22号池	コンプレッサー	1985	日立製作所	有	直営	毎週	点検簿記録、ドレン抜き、状態確認、圧力確認										
	23-24号池	コンプレッサー	1985	日立製作所	有	直営	毎週	点検簿記録、ドレン抜き、状態確認、圧力確認										
	25-26号池	コンプレッサー	1980	日立製作所	有	直営	毎週	点検簿記録、ドレン抜き、状態確認、圧力確認										
	27-28号池	コンプレッサー	1980	日立製作所	有	直営	毎週	点検簿記録、ドレン抜き、状態確認、圧力確認										
	29-30号池	コンプレッサー	2022	日立製作所	有	直営	毎週	点検簿記録、ドレン抜き、状態確認、圧力確認										
	31-32号池	コンプレッサー	1991	日立製作所	有	直営	毎週	点検簿記録、ドレン抜き、状態確認、圧力確認										

場名等	施設整備名	項目名	細目名	設置年	メーカー	点検有無	直営/委託	直営の場合			委託の場合：定期点検			委託の場合：法定点検			その他コメント				
								点検頻度	点検項目(内容)	点検頻度	点検項目(内容)	前回点検年度	点検頻度	点検項目(内容)	前回点検年度						
厚原 浄水場	排泥設備		9、10号池 No1汚泥引抜ポンプ	2009	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			9、10号池 No2汚泥引抜ポンプ	2011	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			11、12号池No1汚泥引抜ポンプ	2009	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			11、12号池No2汚泥引抜ポンプ	2012	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			13、14号池No1汚泥引抜ポンプ	2009	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			13、14号池No2汚泥引抜ポンプ	2018	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			15、16号池No1汚泥引抜ポンプ	2008	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			15、16号池No2汚泥引抜ポンプ	2008	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			17、18号池No1汚泥引抜ポンプ	2016	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			17、18号池No2汚泥引抜ポンプ	2013	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			19、20号池No1汚泥引抜ポンプ	2016	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			19、20号池No2汚泥引抜ポンプ	2013	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			21、22号池No1汚泥引抜ポンプ	2018	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			21、22号池No2汚泥引抜ポンプ	2014	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			23、24号池No1汚泥引抜ポンプ	2017	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			23、24号池No2汚泥引抜ポンプ	2014	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			25、26号池No1汚泥引抜ポンプ	2011	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			25、26号池No2汚泥引抜ポンプ	2014	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			27、28号池No1汚泥引抜ポンプ	2015	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			27、28号池No2汚泥引抜ポンプ	2011	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			29、30号池No1汚泥引抜ポンプ	2012	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			29、30号池No2汚泥引抜ポンプ	2019	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			31、32号池No1汚泥引抜ポンプ	2011	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			31、32号池No2汚泥引抜ポンプ	2019	日立製作所	有	直営/委託	毎週	点検簿記録、動作確認(電流値、圧力)	毎年	芯出し調整、消耗品取替ほか	R4									
			床排水ポンプ12台(各沈殿池)	-	日立製作所	有	直営	毎週	点検簿記録、動作確認									故障したら都度修繕			
			傾斜版			沈でん池 9号傾斜板	1971	ワセダ技研㈱	無												
						沈でん池 10号傾斜板	1971	ワセダ技研㈱	無												
						沈でん池 11号傾斜板	1971	荏原環境プラント㈱	無												
						沈でん池 12号傾斜板	1971	荏原環境プラント㈱	無												
						沈でん池 13号傾斜板	1992	ワセダ技研㈱	無												
						沈でん池 14号傾斜板	1992	ワセダ技研㈱	無												
						沈でん池 15号傾斜板	2007	JFEアクアサービ機器㈱	無												
						沈でん池 16号傾斜板	2007	JFEアクアサービ機器㈱	無												
	沈でん池 17号傾斜板	1971				ワセダ技研㈱	無														
	沈でん池 18号傾斜板	1971				ワセダ技研㈱	無														
	沈でん池 19号傾斜板	1971				ワセダ技研㈱	無														
	沈でん池 20号傾斜板	1971				ワセダ技研㈱	無														
	沈でん池 21号傾斜板	1971				ワセダ技研㈱	無														
	沈でん池 22号傾斜板	1971				ワセダ技研㈱	無														
	沈でん池 23号傾斜板	1971				ワセダ技研㈱	無														
	沈でん池 24号傾斜板	1971				ワセダ技研㈱	無														
	沈でん池 25号傾斜板	1971				ワセダ技研㈱	無														
	沈でん池 26号傾斜板	1971				ワセダ技研㈱	無														
	沈でん池 27号傾斜板	1971				ワセダ技研㈱	無														
	沈でん池 28号傾斜板	1971				ワセダ技研㈱	無														
	沈でん池 29号傾斜板	1971	ワセダ技研㈱	無																	
	沈でん池 30号傾斜板	1971	ワセダ技研㈱	無																	
沈でん池 31号傾斜板	1971	ワセダ技研㈱	無																		
沈でん池 32号傾斜板	1971	ワセダ技研㈱	無																		
薬品注入設備			PAC注入設備(上屋含む)PAC小出し槽	2004	日立製作所	有	委託			2年1回	清掃点検	R4									
			1号貯留槽(PAC)	1991	富洋レジン工業	有	委託				2年1回	清掃点検	R4								
			2号貯留槽(PAC)	1990	富洋レジン工業	有	委託				2年1回	清掃点検	R3								
			3号貯留槽(硫バン)	2007	磯村豊水機工	有	委託				随時	清掃点検	R2								
			4号貯留槽(硫バン)	2012	富洋レジン工業	有	委託				随時	清掃点検	R3								
			高架槽(硫バン)	1992	日立製作所	有	委託				随時	清掃点検	R3								
			薬注(揚液)ポンプ 2台(PAC)	2016	イワキ	有	委託				随時	清掃、分解整備	R4								
			薬注(揚液)ポンプ 2台(硫バン)	2019	イワキ	有	委託				随時	清掃、分解整備	R4								
			薬注室電気設備	1998	日立製作所	有	委託				毎年	ゼロ調整、ルーブ試験ほか	R4								
			薬注配管(PAC、分配槽含む)	-	-	有	委託				毎年	清掃点検(一部数年に1回清掃)	R4								
			薬注配管(硫バン、分配槽含む)	-	-	有	委託				毎年	清掃点検(一部数年に1回清掃)	R4								
			薬品タンク液位計 (電波式)			1号貯留槽液位計(PAC)	2013	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ルーブ試験、状態確認ほか	R4						
						2号貯留槽液位計(PAC)	2022	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ルーブ試験、状態確認ほか	R3				R4更新		
						3号貯留槽液位計(硫バン)	2013	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ルーブ試験、状態確認ほか	R4						
4号貯留槽液位計(硫バン)	2015	東京計器				有	委託			毎年	ゼロ調整、ルーブ試験、状態確認ほか	R4									

場名等	施設整備名	項目名	細目名	設置年	メーカー	点検有無	直営/委託	直営の場合		委託の場合：定期点検			委託の場合：法定点検			その他コメント		
								点検頻度	点検項目（内容）	点検頻度	点検項目（内容）	前回点検年度	点検頻度	点検項目（内容）	前回点検年度			
厚原 浄水場	汚泥処理設備	脱水機	破砕機・篩機(コンベア含む)	2002	月島機械	有	委託			毎年	動作確認、状態確認、測定試験	R4						
			1号脱水機（横型）	1998	月島機械	有	委託			毎年	動作確認、状態確認、測定試験	R4						
			2号脱水機（横型）	2002	月島機械	有	委託			毎年	動作確認、状態確認、測定試験	R4						
			脱水機補機	1998	月島機械	有	委託			毎年	動作確認、状態確認、測定試験	R4						
			1号濃縮槽掻き機	2012	荏原実業	有	委託			毎年	減速機オイル交換、クリアランス調整	R4						汚泥処理設備運転管理委託で毎日巡視点検
			2号濃縮槽掻き機	2021	荏原実業	有	委託			毎年	減速機オイル交換、クリアランス調整	R4						汚泥処理設備運転管理委託で毎日巡視点検
			3号濃縮槽掻き機	2017	荏原実業	有	委託			毎年	減速機オイル交換、クリアランス調整	R4						汚泥処理設備運転管理委託で毎日巡視点検
			4号濃縮槽掻き機	2009	荏原実業	有	委託			毎年	減速機オイル交換、クリアランス調整	R4						汚泥処理設備運転管理委託で毎日巡視点検
			5号濃縮槽掻き機	1998	荏原実業	有	委託			毎年	減速機オイル交換、クリアランス調整	R4						汚泥処理設備運転管理委託で毎日巡視点検
			6号濃縮槽掻き機	2014	荏原実業	有	委託			毎年	減速機オイル交換、クリアランス調整	R4						汚泥処理設備運転管理委託で毎日巡視点検
			7号濃縮槽掻き機	2007	荏原実業	有	委託			毎年	減速機オイル交換、クリアランス調整	R4						汚泥処理設備運転管理委託で毎日巡視点検
			8号濃縮槽掻き機	2007	荏原実業	有	委託			毎年	減速機オイル交換、クリアランス調整	R4						汚泥処理設備運転管理委託で毎日巡視点検
			濃縮槽補機	1971	荏原実業	有	委託			毎日	巡視、動作確認、点検簿記録	R4						汚泥処理設備運転管理委託で毎日巡視点検
		脱水機受変電設備	1998	明電舎	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録					毎年	停電による年次点検	R4			
		無停電電源設備	1998	明電舎	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録					毎年	停電による年次点検	R4			
		電気計装設備	1998	日立製作所	有	委託					毎年	ゼロ調整、ループ試験、警報確認ほか	R4					
		濃縮槽流入弁	1号濃縮槽流入弁	1971	-/西部電機	有	委託				2年1回	バルコン点検	R3					
			2号濃縮槽流入弁	1971	-/西部電機	有	委託				2年1回	バルコン点検	R3					
			3号濃縮槽流入弁	1971	-/西部電機	有	委託				2年1回	バルコン点検	R3					
			4号濃縮槽流入弁	1971	-/西部電機	有	委託				2年1回	バルコン点検	R3					
			5号濃縮槽流入弁	2019	-/西部電機	有	委託				2年1回	バルコン点検	R4					
			6号濃縮槽流入弁	1977	-/西部電機	有	委託				2年1回	バルコン点検	R3					
			7号濃縮槽流入弁	2006	-/西部電機	有	委託				2年1回	バルコン点検	R4					
			8号濃縮槽流入弁	2006	-/西部電機	有	委託				2年1回	バルコン点検	R4					
		濃縮槽水位計 (電波式)	1号濃縮槽水位計	2016	東京計器	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4					
	2号濃縮槽水位計		2016	東京計器	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
	3号濃縮槽水位計		2017	東京計器	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
	4号濃縮槽水位計		2016	東京計器	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
	5号濃縮槽水位計		2016	東京計器	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
	6号濃縮槽水位計		2014	東京計器	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
	7号濃縮槽水位計		2007	東京計器	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
	8号濃縮槽水位計		2007	東京計器	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
	高架水槽設備		高架水槽	1970	日本鋼管	無												
			高架水槽揚水ポンプNO.1	2008	日立製作所	有	直営	毎日	トレンド確認、測定値記録									
			高架水槽揚水ポンプNO.2	2010	テラル	有	直営	毎日	トレンド確認、測定値記録									
			制御盤	1995	日立製作所	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、警報確認ほか	R4					
電気設備 (管理棟等)		受変電設備	2007	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）				毎年	停電による年次点検	R4				
		現場変電設備	2001	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）				毎年	停電による年次点検	R4				
		中央監視設備	2010	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）	毎年	ゼロ調整、ループ試験、警報確認ほか	R4	毎年	データ保存、動作確認、清掃点検ほか	R4				
		遠方監視装置（テレメータ親局）	2020	明電舎	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）	毎年	対向試験、送受信レベル測定ほか	R4							
直流電源設備		所内用	2022	GSユアサ	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）			毎年	停電による年次点検	R4					
無停電電源設備		整流器	1999	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）				毎年	停電による年次点検	R4				
		蓄電池	1999	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）				毎年	停電による年次点検	R4				
		インバーター	1999	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）				毎年	停電による年次点検	R4				
		インバーター	1999	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）				毎年	停電による年次点検	R4				
無停電電源設備		整流器	2007	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）				毎年	停電による年次点検	R4				
		蓄電池	2007	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）				毎年	停電による年次点検	R4				
		インバーター	2007	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）				毎年	停電による年次点検	R4				
自家発電設備		原動機	2010	川崎重工	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）				毎年	停電による年次点検	R4				
		発電機盤	2010	日立製作所	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）				毎年	停電による年次点検	R4				
		補機	2010	川崎重工	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）				毎年	停電による年次点検	R4				
		制御盤	2010	川崎重工	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）				毎年	停電による年次点検	R4				
		燃料タンク	2010	川崎重工	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）				毎年	停電による年次点検	R4				
		直流電源設備	2010	GSユアサ	有	直営/委託	毎日、毎月	巡視、状態確認、点検簿記録（毎月）				毎年	停電による年次点検	R4				
電気計装設備		水質計器	2012	横河電機	有	直営/委託	毎日	水質測定、清掃点検ほか	毎年	消耗品取替、スパン校正ほか	R4							
		原水ポンプリングポンプ	2007	日立製作所	有	直営	週2回	配管ライン洗管、圧力確認										
		浄水ポンプリングポンプ	2016	寺田ポンプ	有	直営	週2回	配管ライン洗管、圧力確認										
		配水ポンプリングポンプ	2020	日立製作所	有	直営	週2回	配管ライン洗管、圧力確認										
		1号配水池水位計No1（フロート式）	1991	日立製作所	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、警報確認ほか	R4						
		1号配水池水位計No2（電波式）	2010	東京計器	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
		2号配水池水位計No1（フロート式）	1991	日立製作所	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、警報確認ほか	R4						
		2号配水池水位計No2（電波式）	2010	東京計器	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
		3号配水池水位計No1（フロート式）	1991	日立製作所	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、警報確認ほか	R4						
		3号配水池水位計No2（電波式）	2010	東京計器	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
		配水流量計(富士線)（電磁式）	1971	横河電機	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
		配水流量計(吉原線)（電磁式）	1971	横河電機	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
		配水流量計(富士線)（超音波式）	2020	東京計器	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
		配水流量計(吉原線)（超音波式）	2020	東京計器	有	委託				毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						

場名等	施設整備名	項目名	細目名	設置年	メーカー	点検有無	直営/委託	直営の場合			委託の場合：定期点検			委託の場合：法定点検			その他コメント			
								点検頻度	点検項目 (内容)	点検頻度	点検項目 (内容)	前回点検年度	点検頻度	点検項目 (内容)	前回点検年度					
厚原 浄水場	配水池設備	緊急遮断装置	緊急遮断屏制御盤	2006	第一テクノ	有	委託			毎年	動作確認、測定試験	R4								
			直流電源盤	2022	GSユアサ	有	委託							毎年	停電による年次点検	R4				
			緊急遮断屏NO.1	2004	クボタ	有	委託			毎年	動作確認、絶縁抵抗試験ほか	R4								
			緊急遮断屏NO.2	2004	クボタ	有	委託			毎年	動作確認、絶縁抵抗試験ほか	R4								
			緊急遮断屏NO.3	2005	クボタ	有	委託			毎年	動作確認、絶縁抵抗試験ほか	R4								
			緊急遮断屏NO.4	2005	クボタ	有	委託			毎年	動作確認、絶縁抵抗試験ほか	R4								
			緊急遮断屏NO.5	2006	クボタ	有	委託			毎年	動作確認、絶縁抵抗試験ほか	R4								
			緊急遮断屏NO.6	2006	クボタ	有	委託			毎年	動作確認、絶縁抵抗試験ほか	R4								
		地震計	2000	ミットヨ	有	委託			毎年	動作確認、設定値確認、データ保存	R4									
		配水弁	富士線配水弁	1970	??/西部電機	有	委託			2年1回	バルコン点検	R3								
		吉原線配水弁	1970	??/西部電機	有	委託			2年1回	バルコン点検	R3									
	導水管路・配水管路 設備			電気防蝕設備	1995-2020	日本防蝕工業㈱	有	委託			毎年	電気防食設備点検	R4							
				愛染調整弁設備	1976															
				富士川サージタンク	1970															
				全体導水逆止弁1号	1969															
				全体導水逆止弁2号	1969															
				岳南導水逆止弁1号	1969															
				岳南導水逆止弁2号	1969															
				岳南導水逆止弁3号	1969															
				岳南導水逆止弁4号	1969															
				サージタンク調圧弁	1970															
	構造物			着水井	1971															
				沈殿池9号	1971															
				沈殿池10号	1971															
				沈殿池11号	1971															
				沈殿池12号	1971															
				沈殿池13号	1992															
				沈殿池14号	1992															
				沈殿池15号	2007															
				沈殿池16号	2007															
				沈殿池17号	1971															
				沈殿池18号	1971															
				沈殿池19号	1971															
沈殿池20号				1971																
沈殿池21号				1971																
沈殿池22号				1971																
沈殿池23号				1971																
沈殿池24号				1971																
沈殿池25号				1971																
沈殿池26号				1971																
沈殿池27号				1971																
沈殿池28号				1971																
沈殿池29号				1971																
沈殿池30号				1971																
沈殿池31号				1971																
沈殿池32号	1971																			
1号配水池	1971																			
2号配水池	1971																			
3号配水池	1980																			
建屋			管理本館	1971																
			脱水機棟	1971																
			脱水機電気棟	1994																
			沈殿池上屋	1989																

別紙4 東駿河湾工業用水道 施設(業務対象範囲)一覧
(東駿河湾工業用水道)

場名等	施設設備名	項目名	細目名	設置年	メーカー	点検有無	直営/委託	直営の場合		委託の場合：定期点検		委託の場合：法定点検		その他コメント	
								点検頻度	点検項目(内容)	点検頻度	点検項目(内容)	前回点検年度	点検頻度		点検項目(内容)
蒲原 取水場	ゲート設備		1号取水ゲート	1969	日本鋼管	有	委託	毎日	外観点検	年1回	開閉装置・扉体外観点検、7t-ロフ測定、操作盤外観点検、各種測定	R4		R1、2に扉体を交換(湘丸島アクアシテム)、R4-5債務で開閉装置、操作盤更新予定	
			2号取水ゲート	1969	日本鋼管	有	委託	毎日	外観点検	年1回	開閉装置・扉体外観点検、7t-ロフ測定、操作盤外観点検、各種測定	R4		R2、3に扉体を交換(湘丸島アクアシテム)、R5-6債務で開閉装置更新予定	
	除塵機設備		除塵機 1	1995	田中機械工業所	有	直営/委託	毎日	動作確認及び外観点検	年1回	各部位の摩耗、破損、動作確認	R4			
			除塵機 2	1996	田中機械工業所	有	直営/委託	毎日	動作確認及び外観点検	年1回	各部位の摩耗、破損、動作確認	R4			
			ベルトコンベヤ	1984	田中機械工業所	有	直営/委託	毎日	動作確認及び外観点検	年1回	各部位の摩耗、破損、動作確認	R4			
			操作盤	2023	田中機械工業所	有	直営/委託	毎日	動作確認及び外観点検	年1回	外観点検、絶縁・接地抵抗測定、保護運動試験、動作確認	-			
			スクリーン 1	2008	田中機械工業所	有	直営/委託	毎日	外観点検	年1回	各部位の変形、ボルトの緩み	R4			
			スクリーン 2	2007	田中機械工業所	有	直営/委託	毎日	外観点検	年1回	各部位の変形、ボルトの緩み	R4			
主ポンプ設備	ポンプ設備		取水1号ポンプ本体	1969	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、軸受油面・温度確認、吸込・吐出圧力確認	年1回	外観点検、清掃、軸受潤滑油交換	R4			
			1号ポンプ補機	1969	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、開度確認	年1回	冷却水用検流器等点検清掃、満水検知部電極清掃、圧カスイッチ動作確認、各弁類動作確認、試運転	R4			
			取水2号ポンプ本体	1971	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、軸受油面・温度確認、吸込・吐出圧力確認	年1回	外観点検、清掃、軸受潤滑油交換	R4			
			2号ポンプ補機	2007	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、開度確認	年1回	冷却水用検流器等点検清掃、満水検知部電極清掃、圧カスイッチ動作確認、各弁類動作確認、試運転	R4			
			取水3号ポンプ本体	1972	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、軸受油面・温度確認、吸込・吐出圧力確認	年1回	外観点検、清掃、軸受潤滑油交換	R4			
			3号ポンプ補機	2008	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、開度確認	年1回	冷却水用検流器等点検清掃、満水検知部電極清掃、圧カスイッチ動作確認、各弁類動作確認、試運転	R4			
			取水4号ポンプ本体	1995	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、軸受油面・温度確認、吸込・吐出圧力確認	年1回	外観点検、清掃、軸受潤滑油交換	R4			
			4号ポンプ補機	1995	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、開度確認	年1回	冷却水用検流器等点検清掃、満水検知部電極清掃、圧カスイッチ動作確認、各弁類動作確認、試運転	R4			
モーター設備	モーター設備		1号モーター本体	2005	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、軸受油面・温度確認(排気、軸受)	年1回	カーボングラス清掃、ブラシ寸法測定・交換(必要であれば)、絶縁抵抗測定、各部締付確認、PG点検、振動測定、運転確認	R4			
			1号モーター補機	2005	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、圧力確認、温度確認						
			2号モーター本体	2007	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、軸受油面・温度確認(排気、軸受)	年1回	カーボングラス清掃、ブラシ寸法測定・交換(必要であれば)、絶縁抵抗測定、各部締付確認、PG点検、振動測定、運転確認	R4			
			2号モーター補機	2007	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、圧力確認、温度確認						
			3号モーター本体	2006	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、軸受油面・温度確認(排気、軸受)	年1回	カーボングラス清掃、ブラシ寸法測定・交換(必要であれば)、絶縁抵抗測定、各部締付確認、PG点検、振動測定、運転確認	R4			
			3号モーター補機	2006	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、圧力確認、温度確認						
			4号モーター本体	1995	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、軸受油面・温度確認(排気、軸受)	年1回	カーボングラス清掃、ブラシ寸法測定・交換(必要であれば)、絶縁抵抗測定、各部締付確認、PG点検、振動測定、運転確認	R4			
			4号モーター補機	1995	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、圧力確認、温度確認						
受変電設備	特別高圧受変電設備	GIS設備	主トランス 5,000 kVA	2004	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検、ガス圧確認	年1回	外観・構造点検、GGB等操作機構部点検、SF6ガス分析、ガス圧力確認、絶縁抵抗測定、端子締付確認、LA端子点検、漏れ電流測定、各種動作試験	R4			
			主トランス 5,000 kVA	2004	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検、圧力・温度確認	年1回	外観・構造点検、絶縁抵抗測定、N2ガス圧・純度確認、湯中ガス分析	R4			
			特高機器・盤・その他	2004	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検、圧力・温度確認	年1回	外観・構造点検、絶縁抵抗測定、N2ガス圧・純度確認、湯中ガス分析	R4			
				2004	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検	年1回	外観点検、絶縁抵抗測定、保護運動試験	R4			
				2004	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検	年1回	外観点検、開閉試験、絶縁抵抗測定、開閉回数確認	R4			
高圧設備	高圧設備	遮断器盤 18面		2004	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検	年1回	外観確認・清掃、絶縁抵抗測定、保護運動試験	R4			
				2004	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検	年1回	外観確認・清掃、絶縁抵抗測定、保護運動試験	R4			
				2004	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検	年1回	外観確認・清掃、絶縁抵抗測定、保護運動試験	R4			
電力変換設備	ポンプ制御用	セルビウス1号		2005	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検	年1回	外観点検・清掃、締付確認、絶縁抵抗測定、シーケンステスト	R4			
				2007	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検	年1回	外観点検・清掃、締付確認、絶縁抵抗測定、シーケンステスト	R4			
				2006	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検	年1回	外観点検・清掃、締付確認、絶縁抵抗測定、シーケンステスト	R4			
				1995	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検	年1回	外観点検・清掃、締付確認、絶縁抵抗測定、シーケンステスト	R4			
低圧電気設備		セルビウス2号		2004	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検	年1回	外観点検・清掃、締付確認、絶縁抵抗測定、シーケンステスト	R4			
				2004	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検	年1回	外観点検・清掃、締付確認、絶縁抵抗測定、シーケンステスト	R4			
				2005	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検	年1回	外観点検・清掃、締付確認、絶縁抵抗測定、シーケンステスト	R4			
				1987	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検	年1回	外観点検・清掃、締付確認、絶縁抵抗測定、シーケンステスト	R4			
電源装置	直流電源装置	整流器盤		2021	GSユアサ	有	直営/委託	毎月	盤面の電流・電圧計等の表示確認。外観点検	毎年	外観、電圧電流絶縁、動作確認	-			
				2021	GSユアサ	有	直営/委託	毎月	盤面の電流・電圧計等の表示確認。外観点検	毎年	外観、電圧電流絶縁、動作確認	-			
				2021	GSユアサ	有	直営/委託	毎月	外観点検	毎年	電圧、温度、動作確認	-			
	無停電電源装置	インバータ盤		2023	GSユアサ	有	直営/委託	毎月	盤面の電流・電圧計等の表示確認。外観点検	毎年	外観、電圧電流絶縁、動作確認	-			
				2023	GSユアサ	有	直営/委託	毎月	盤面の電流・電圧計等の表示確認。外観点検	毎年	外観、電圧電流絶縁、動作確認	-			
				2023	GSユアサ	有	直営/委託	毎月	外観点検	毎年	電圧、温度、動作確認	-			
自家発電設備	原動機	ディーゼル		2005	日産ディーゼル	有	直営/委託	毎月	外観点検、試運転	毎年	外観、清掃、絶縁測定、消耗品交換、試運転	R4			
				2005	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観点検、試運転	毎年	外観、清掃、絶縁測定、消耗品交換、試運転	R4			
				2005	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検	毎年	外観、清掃、絶縁測定、消耗品交換、試運転	R4			
計装設備	監視制御用	燃料タンク		2005	日立製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検・残量確認	毎年	外観、清掃、絶縁測定、消耗品交換、試運転	R4			
				2005	日立製作所	有	直営/委託	毎日	表示確認	毎年	外観、清掃、絶縁測定、消耗品交換、試運転	R4			
				2005	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観・室内確認	毎年	外観、清掃、絶縁測定、消耗品交換、試運転	R4			
	工業計器	監視制御用	シーケンス		2005	日立製作所	有	直営/委託	毎日	表示確認	毎年	外観、清掃、絶縁測定、消耗品交換、試運転	R4		
					2005	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観・室内確認	毎年	外観、清掃、絶縁測定、消耗品交換、試運転	R4		
					2005	日立製作所	有	直営/委託	毎月	外観・室内確認	毎年	外観、清掃、絶縁測定、消耗品交換、試運転	R4		
					2012	YOKOGAWA	有	直営/委託	毎日	外観点検、清掃、測定値確認	毎年	外観、清掃、ゼロ点・スパン調整、動作確認	R4		
					2020	HACH	有	直営/委託	毎日	外観点検、清掃、測定値確認	毎年	外観、清掃、ゼロ点・スパン調整、動作確認	R4		
					2012	YOKOGAWA	有	直営/委託	毎日	外観点検、清掃、測定値確認	毎年	外観、清掃、ゼロ点・スパン調整、動作確認	R4		
					2020	東亜DKK	有	直営/委託	毎日	外観点検、清掃、測定値確認	毎年	外観、清掃、ゼロ点・スパン調整、動作確認	R4		
					2005										
					2004	東京計器	有	委託			毎年	外観、清掃、設定値確認・調整、出力確認等	R4		
					2004	東京計器	有	委託			毎年	外観、清掃、設定値確認・調整、出力確認等	R4		
					2004	東京計器	有	委託			毎年	外観、清掃、設定値確認・調整、出力確認等	R4		
					2004	東京計器	有	委託			毎年	外観、清掃、設定値確認・調整、出力確認等	R4		
	2022	東京計器	有	委託			毎年	外観、清掃、設定値確認・調整、出力確認等	-						
	2022	東京計器	有	委託			毎年	外観、清掃、設定値確認・調整、出力確認等	-						
	2003	東京計器	有	委託			毎年	電源部・送受信部・バックアップ電池の確認、ループ試験など	R4						
	2003	東京計器	有	委託			毎年	電源部・送受信部・バックアップ電池の確認、ループ試験など	R4						
	1970	YOKOGAWA	有	委託			毎年	外観、清掃、設定値確認、ゼロ点・スパン調整、絶縁測定	R4						
	1970	横東芝	有	委託			毎年	外観、清掃、設定値確認、ゼロ点・スパン調整、絶縁測定	R4						
空調設備	空調設備		2004	ダイキン工業、日立	有	直営/委託	毎日	外観点検、温度確認	毎年	シーケン点検(外観、清掃、絶縁測定、運転調整)	R4	四半期ごと	簡易点検(外観、振動)		
建屋・構造物			吸水槽 1	1969											
			吸水槽 2	1969											
			特別受変電室	2004											
			取水ポンプ室	1969											

(東駿河湾工業用水道)																			
場名等	施設整備名	項目名	細目名	設置年	メーカー	点検有無	直営/委託	直営の場合			委託の場合：定期点検			委託の場合：法定点検		その他コメント			
								点検頻度	点検項目(内容)	点検頻度	点検項目(内容)	前回点検年度	点検頻度	点検項目(内容)	前回点検年度				
富士川浄水場	着水井設備		着水井ゲート(開閉装置含む) 1~3	1971	日本鋼管	有	委託			毎年	本体：外観点検、清掃、溶接部点検、ローラー点検、水密ゴム点検、吊金物点検 電動機：異音振動確認、ブレーキ隙間計測、増締 巻上機：オイル交換、ワイヤードラム点検、清掃、グリス塗布 切替装置：差動確認 ワイヤードラム：外観点検、ロープ径計測、グリス塗布 運送機：外観点検、軸受点検・清掃、グリス塗布、増締 開度計：外観点検、伝達チェーン点検、グリス塗布	R4							
			着水井ゲート(開閉装置含む) 4~6	1971	日本鋼管	有	委託			毎年	本体：外観点検、清掃、溶接部点検、ローラー点検、水密ゴム点検、吊金物点検 電動機：異音振動確認、ブレーキ隙間計測、増締 巻上機：オイル交換、ワイヤードラム点検、清掃、グリス塗布 切替装置：差動確認 ワイヤードラム：外観点検、ロープ径計測、グリス塗布 運送機：外観点検、軸受点検・清掃、グリス塗布、増締 開度計：外観点検、伝達チェーン点検、グリス塗布	R4							
	除塵機設備		操作盤1	1999	㈱堀内電機製作所	有	委託			毎年	電源電圧測定、絶縁抵抗測定、警報信号確認、ランプテスト、増締、駆動時電流電圧測定	R4							
			操作盤2	1999	㈱堀内電機製作所	有	委託			毎年	電源電圧測定、絶縁抵抗測定、警報信号確認、ランプテスト、増締	R4							
	除塵機設備		除塵機1号池	1971	田中機械工業所	有	直営/委託	毎日	外観点検、動作確認(委託)	毎年	外観、隙間・摩擦測定、オイル交換、絶縁抵抗	R4							
			除塵機2号池	1971	田中機械工業所	有	直営/委託	毎日	外観点検、動作確認(委託)	毎年	外観、隙間・摩擦測定、オイル交換、絶縁抵抗	R4							
中継ポンプ設備	中継ポンプ設備	中継ポンプ設備	中継ポンプ1号本体	1970	㈱クボタ	有	直営/委託	毎日	外観点検、軸受油面・温度確認、吸込・吐出圧力確認、駆動電流確認	毎年	ギアカップリンググリス取替整備(前面当たりの確認、0リング交換)、オイル交換、グランドバックキータン取替(外側のみ)、温度計点検	R4							
			1号ルート弁	1989	㈱電業社機械製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、開度確認	毎年	機構部点検、グリス交換、バルコンの点検・動作確認、試運転	R4							
			1号ポンプ補機(真空、冷却、循環P他)	2010	北芝電機㈱、荏原製作所、㈱クボタ、日機装工イコー㈱、(株)旭機械製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、冷却水ポンプ・ストレーナ圧力確認	毎年	冷却水ポンプグランドバックキータン交換、ストレーナ清掃点検、真空ポンプと補水槽の清掃・塗装・内部点検、満水検知器の清掃・動作確認	R4							
			中継ポンプ2号本体	1971	㈱クボタ	有	直営/委託	毎日	外観点検、軸受油面・温度確認、吸込・吐出圧力確認、駆動電流確認	毎年	ギアカップリンググリス取替整備(前面当たりの確認、0リング交換)、オイル交換、グランドバックキータン取替(外側のみ)、温度計点検	R4							
			2号ルート弁	1971	㈱電業社機械製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、開度確認	毎年	機構部点検、グリス交換、バルコンの点検・動作確認、試運転	R4							
			2号ポンプ補機(真空、冷却、循環P他)	2011	三菱化工機(株)	有	直営/委託	毎日	外観点検、冷却水ポンプ・ストレーナ圧力確認	毎年	冷却水ポンプグランドバックキータン交換、ストレーナ清掃点検、真空ポンプと補水槽の清掃・塗装・内部点検、満水検知器の清掃・動作確認	R4							
			中継ポンプ3号本体	1972	㈱クボタ	有	直営/委託	毎日	外観点検、軸受油面・温度確認、吸込・吐出圧力確認、駆動電流確認	毎年	ギアカップリンググリス取替整備(前面当たりの確認、0リング交換)、オイル交換、グランドバックキータン取替(外側のみ)、温度計点検	R4							
			3号ルート弁	1989	㈱電業社機械製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、開度確認	毎年	機構部点検、グリス交換、バルコンの点検・動作確認、試運転	R4							
			3号ポンプ補機(真空、冷却、循環P他)	1972	三菱化工機(株)	有	直営/委託	毎日	外観点検、冷却水ポンプ・ストレーナ圧力確認	毎年	冷却水ポンプグランドバックキータン交換、ストレーナ清掃点検、真空ポンプと補水槽の清掃・塗装・内部点検、満水検知器の清掃・動作確認	R4							
			中継ポンプ4号本体	1988	㈱クボタ	有	直営/委託	毎日	外観点検、軸受油面・温度確認、吸込・吐出圧力確認、駆動電流確認	毎年	ギアカップリンググリス取替整備(前面当たりの確認、0リング交換)、オイル交換、グランドバックキータン取替(外側のみ)、温度計点検	R4							
			4号ルート弁	1988	㈱電業社機械製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、開度確認	毎年	機構部点検、グリス交換、バルコンの点検・動作確認、試運転	R4							
			4号ポンプ補機(真空、冷却、循環P他)	1988	三菱化工機(株)	有	直営/委託	毎日	外観点検、冷却水ポンプ・ストレーナ圧力確認	毎年	冷却水ポンプグランドバックキータン交換、ストレーナ清掃点検、真空ポンプと補水槽の清掃・塗装・内部点検、満水検知器の清掃・動作確認	R4							
			ルート弁制御装置	2021	㈱明電エンジニアリング	有	直営/委託	毎日	表示確認	毎年	外観点検、清掃・端子締付確認、絶縁抵抗測定、電源電圧測定、保護運動試験、開閉時間及び電流測定	R4				1~4号中継ポンプ用の4台が存在			
			中継モーター設備	中継モーター設備	中継モーター設備	中継1号モーター本体	2009	日立製作所	有	直営/委託	毎日	軸受け油面・オイルリング確認、各温度確認、ブラシ状況確認	毎年	モーターオイル交換	R4				
						1号モーター補機	2009	㈱東芝	有	直営/委託	毎日	液体抵抗器液面・温度確認、抵抗器位置確認、循環ポンプ外観確認	毎年	液体抵抗器用クーラー清掃、バックキータン取替、液体抵抗器・純益ポンプグリスアップ	R4				
中継2号モーター本体	2010	㈱東芝				有	直営/委託	毎日	軸受け油面・オイルリング確認、各温度確認、ブラシ状況確認	毎年	モーターオイル交換	R4							
2号モーター補機	2010	㈱東芝				有	直営/委託	毎日	液体抵抗器液面・温度確認、抵抗器位置確認、循環ポンプ外観確認	毎年	液体抵抗器用クーラー清掃、バックキータン取替、液体抵抗器・純益ポンプグリスアップ	R4							
中継3号モーター本体	1972	㈱東芝				有	直営/委託	毎日	軸受け油面・オイルリング確認、各温度確認、ブラシ状況確認	毎年	モーターオイル交換	R4							
3号モーター補機	1972	㈱東芝				有	直営/委託	毎日	液体抵抗器液面・温度確認、抵抗器位置確認、循環ポンプ外観確認	毎年	液体抵抗器用クーラー清掃、バックキータン取替、液体抵抗器・純益ポンプグリスアップ	R4							
中継4号モーター本体	1988	㈱東芝				有	直営/委託	毎日	軸受け油面・オイルリング確認、各温度確認、ブラシ状況確認	毎年	モーターオイル交換	R4							
4号モーター補機	1988	㈱東芝				有	直営/委託	毎日	液体抵抗器液面・温度確認、抵抗器位置確認、循環ポンプ外観確認	毎年	液体抵抗器用クーラー清掃、バックキータン取替、液体抵抗器・純益ポンプグリスアップ	R4							
浄水設備	沈澱池設備	沈澱池設備	急速攪拌機1.2号池	1973	三菱重工業(株)、三菱電機(株)、住友重機械工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観点検、駆動電流確認	毎年	軸受メタル等消耗品の摩耗測定・交換、オイル交換	R4							
			急速攪拌機3.4号池	1972	水道機工(株)、住友重機械工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観点検、駆動電流確認	毎年	軸受メタル等消耗品の摩耗測定・交換、オイル交換	R4							
			緩速攪拌機1号池	1973	水道機工(株)、住友重機械工業(株)、富士電機(株)	有	直営/委託	毎日	外観点検、駆動電流確認	毎年	グランドバックキータン取替(外側のみ)、Vベルト張り等の確認、グリス給脂	R4							
			緩速攪拌機2号池	1973	水道機工(株)、住友重機械工業(株)、富士電機(株)	有	直営/委託	毎日	外観点検、駆動電流確認	毎年	グランドバックキータン取替(外側のみ)、Vベルト張り等の確認、グリス給脂	R4							
			緩速攪拌機3号池	1972	水道機工(株)、住友重機械工業(株)、富士電機(株)	有	直営/委託	毎日	外観点検、駆動電流確認	毎年	グランドバックキータン取替(外側のみ)、Vベルト張り等の確認、グリス給脂	R4							
			緩速攪拌機4号池	1972	水道機工(株)、住友重機械工業(株)、富士電機(株)	有	直営/委託	毎日	外観点検、駆動電流確認	毎年	グランドバックキータン取替(外側のみ)、Vベルト張り等の確認、グリス給脂	R4							
			汚泥掻き機1号池	1973	三菱重工業㈱	有	直営/委託	毎日	駆動電流確認、モーター部の外観確認	毎年	軸受メタル等消耗品の摩耗測定・交換	R4				R5に山側のフライト版以外を更新予定			
			汚泥掻き機2号池	1973	三菱重工業㈱	有	直営/委託	毎日	駆動電流確認、モーター部の外観確認	毎年	軸受メタル等消耗品の摩耗測定・交換	R4							
			汚泥掻き機3号池	1972	水道機工㈱	有	直営/委託	毎日	駆動電流確認、モーター部の外観確認	毎年	軸受メタル等消耗品の摩耗測定・交換	R4							
			汚泥掻き機4号池	1972	水道機工㈱	有	直営/委託	毎日	駆動電流確認、モーター部の外観確認	毎年	軸受メタル等消耗品の摩耗測定・交換	R4							
			沈でん池傾斜板 1号	1989	積水アークシステム㈱	無											毎年の排砂清掃委託内で清掃を実施		
			沈でん池傾斜板 2号	1989	積水アークシステム㈱	無											毎年の排砂清掃委託内で清掃を実施		
			沈でん池傾斜板 3号	1990	ワセダ技研㈱	無											毎年の排砂清掃委託内で清掃を実施		
			沈でん池傾斜板 4号	1990	ワセダ技研㈱	無											毎年の排砂清掃委託内で清掃を実施		
			現場操作盤1.2号池 4面	1996	㈱東芝	有	直営/委託	毎日	盤面の電流・電圧計の表示確認。設定確認	毎年	外観点検、清掃・端子締付確認、絶縁抵抗測定、PLC電源測定、内部情報確認	R4							
			現場操作盤3.4号池 4面	1997	㈱東芝	有	直営/委託	毎日	盤面の電流・電圧計の表示確認。設定確認	毎年	外観点検、清掃・端子締付確認、絶縁抵抗測定、PLC電源測定、内部情報確認	R4							
			1.2号池排泥設備	1973	株式会社 KVK(?)	有	直営	毎日	外観点検										
			1.2号池汚泥ポンプ	1973	(株)日立製作所	有	直営	毎日	外観点検								1号、2号ポンプの2台		
			3.4号池排泥設備	1972	株式会社 KVK(?)	有	直営	毎日	外観点検								3号、		
			3.4号池汚泥ポンプ	1972	(株)日立製作所	有	直営	毎日	外観点検										
汚泥処理設備	天日乾燥床バルブ操作盤	1994	(株)豊田電機製作所	有	直営	毎日	外観点検												
送水ポンプ設備	送水ポンプ設備	送水ポンプ設備	送水ポンプ1号本体	1971	(株)クボタ	有	直営/委託	毎日	外観点検、軸受油面・温度確認、吸込・吐出圧力確認、駆動電流確認	毎年	ギアカップリンググリス取替整備(前面当たりの確認、0リング交換)、オイル交換、グランドバックキータン取替(外側のみ)、温度計点検	R4							
			1号ルート弁	1990	(株)電業社機械製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、開度確認	毎年	機構部点検、グリス交換、バルコンの点検・動作確認、試運転	R4							
			1号ポンプ補機(真空、冷却P、ストレーナ他)	1971	(株)クボタ、三菱化工機(株)	有	直営/委託	毎日	外観点検、冷却水ポンプ・ストレーナ圧力確認	毎年	冷却水ポンプグランドバックキータン交換、ストレーナ清掃点検、真空ポンプと補水槽の清掃・塗装・内部点検、満水検知器の清掃・動作確認	R4							
			送水ポンプ2号本体	1972	(株)クボタ	有	直営	毎日	外観点検、軸受油面・温度確認、吸込・吐出圧力確認、駆動電流確認	毎年	ギアカップリンググリス取替整備(前面当たりの確認、0リング交換)、オイル交換、グランドバックキータン取替(外側のみ)、温度計点検	R4							
			2号ルート弁	1989	(株)電業社機械製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、開度確認	毎年	機構部点検、グリス交換、バルコンの点検・動作確認、試運転	R4				5年に1回精密点検実施(弁体のブッシュ摩耗点検、清掃、バックキータン等の交換を追加)			
			2号ポンプ補機(真空、冷却P、ストレーナ他)	1972	(株)クボタ、三菱化工機(株)	有	直営/委託	毎日	外観点検、冷却水ポンプ・ストレーナ圧力確認	毎年	冷却水ポンプグランドバックキータン交換、ストレーナ清掃点検、真空ポンプと補水槽の清掃・塗装・内部点検、満水検知器の清掃・動作確認	R4							
			送水ポンプ3号本体	1991	(株)クボタ	有	直営	毎日	外観点検、軸受油面・温度確認、吸込・吐出圧力確認、駆動電流確認	毎年	ギアカップリンググリス取替整備(前面当たりの確認、0リング交換)、オイル交換、グランドバックキータン取替(外側のみ)、温度計点検	R4							
			3号ルート弁	1991	(株)電業社機械製作所	有	直営/委託	毎日	外観点検、開度確認	毎年	機構部点検、グリス交換、バルコンの点検・動作確認、試運転	R4				5年に1回精密点検実施(弁体のブッシュ摩耗点検、清掃、バックキータン等の交換を追加)			
			3号ポンプ補機(真空、冷却P、ストレーナ他)	1991	(株)クボタ、三菱化工機(株)	有	直営/委託	毎日	外観点検、冷却水ポンプ・ストレーナ圧力確認	毎年	冷却水ポンプグランドバックキータン交換、ストレーナ清掃点検、真空ポンプと補水槽の清掃・塗装・内部点検、満水検知器の清掃・動作確認	R4							

(東駿河湾工業用水道)																
場名等	施設整備名	項目名	細目名	設置年	メーカー	点検有無	直営/委託	直営の場合			委託の場合：定期点検			委託の場合：法定点検		その他コメント
								点検頻度	点検項目(内容)	点検頻度	点検項目(内容)	前回点検年度	点検頻度	点検項目(内容)	前回点検年度	
富士川 浄水場	送水モーター設備	送水モーター設備	送水1号モーター本体	1971	㈱東芝	有	直営	毎日	軸受け油面・オイルリング確認、各温度確認、ブラシ状況確認	毎年	モーターオイル交換	R4				
			1号モーター補機(液体抵抗器、循環P他)	1971	㈱東芝、(株)荏原製作所	有	直営/委託	毎日	液体抵抗器液面・温度確認、抵抗器位置確認、循環ポンプ外観確認	毎年	液体抵抗器用クーラー清掃、パッキン取替、液体抵抗器・純益ポンプグリスアップ	R4				
			送水2号モーター本体	1972	㈱東芝	有	直営	毎日	軸受け油面・オイルリング確認、各温度確認、ブラシ状況確認	毎年	モーターオイル交換	R4				
			2号モーター補機(液体抵抗器、循環P他)	1972	㈱東芝、(株)荏原製作所	有	直営/委託	毎日	液体抵抗器液面・温度確認、抵抗器位置確認、循環ポンプ外観確認	毎年	液体抵抗器用クーラー清掃、パッキン取替、液体抵抗器・純益ポンプグリスアップ	R4				
			送水3号モーター本体	1991	㈱東芝	有	直営	毎日	軸受け油面・オイルリング確認、各温度確認、ブラシ状況確認	毎年	モーターオイル交換	R4				
			3号モーター補機(液体抵抗器、循環P他)	1991	㈱東芝、(株)荏原製作所	有	直営/委託	毎日	液体抵抗器液面・温度確認、抵抗器位置確認、循環ポンプ外観確認	毎年	液体抵抗器用クーラー清掃、パッキン取替、液体抵抗器・純益ポンプグリスアップ	R4				
受変電設備	特高受電設備	GIS	2000	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	外観点検、開閉状況確認、アレスタ・遮断器動作回数確認など	毎年	外観点検・清掃、保護運動試験、電動・手動開閉動作確認	R4					
		主トランス No.1 (10MVA)	2000	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	外観、温度、圧力、油面確認	毎年	外観確認・清掃、絶縁抵抗測定、絶縁油採油・点検	R4					
		主トランス No.2 (10MVA)	2000	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	外観、温度、圧力、油面確認	毎年	外観確認・清掃、絶縁抵抗測定、絶縁油採油・点検	R4					
		配電盤 6面	2005	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	盤内確認、遮断器開閉状況確認、各種計測値確認(電圧、電力量、遮断器動作回数など)	毎年	外観点検、端子締付確認、絶縁抵抗測定、動作試験	R4					
		特高機器、その他	2005	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	盤内確認、設定確認	毎年	外観点検、端子締付確認、絶縁抵抗測定、動作試験	R4					
電気設備	高圧設備	遮断器盤 18面	2005	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	盤内確認、遮断器開閉状況確認、各種計測値確認(電圧、電力量、遮断器動作回数など)	毎年	外観点検、端子締付確認、絶縁抵抗測定、動作試験	R4					
		引込盤 2面	2005	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	盤内確認、断路器開閉状況確認、電圧確認	毎年	外観点検、端子締付確認、絶縁抵抗測定、動作試験	R4					
		コンデンサ盤 14面	2005	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	盤内確認、設定確認、各種計測値確認(電流、力率、動作回数など)	毎年	外観点検、端子締付確認、絶縁抵抗測定、動作試験	R4					
		トランス盤 9面	2005	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	計測値確認(温度、電流、電圧、中相漏れ電流)、保護継電器設定確認	毎年	外観点検、端子締付確認、絶縁抵抗測定、動作試験	R4					
		高圧ケーブル類	2000		有	委託			2年に1回	絶縁診断(各遮断器から各機器まで)	R4				1系と2系を交互に実施	
		低圧電力設備	低圧盤 15面	2007	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	盤内確認、設定確認、各種計測値確認(電流、電圧、最大漏れ電流、電力量など)	毎年	外観点検、端子締付確認、絶縁抵抗測定、動作試験	R4				
計装設備	監視制御用	補助リレー盤 13面	2006	㈱東芝	有	委託			毎年	外観点検、端子締付確認、絶縁抵抗測定	R4					
		現場操作盤 16面	1971	㈱東芝	有	直営/委託	毎日	外観、表示確認	毎年	外観点検、端子締付確認、絶縁抵抗測定	R4					
		屋外現場盤 6面	1971	㈱東芝	有	直営/委託	毎日	外観、表示確認	毎年	外観点検、端子締付確認、絶縁抵抗測定	R4					
	伝送装置	電気防食装置			日本防蝕工業㈱	有	委託			毎年	電圧・電流・電位等測定、外観他点検	R4				
		計算機	中央処理装置	2001	㈱東芝	有	直営/委託	毎日	表示確認	毎年	各部清掃・締付確認、CPU冷却ファン・エアフィルタ交換、電源電圧測定、メモリバックアップ用バッテリー交換、各種設定・状況確認など	R4				
		自動制御盤 6面	2005	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	盤内確認、表示・設定確認	毎年	外観点検、清掃、端子締付確認、PLC電源測定	R4					
		テレメータ(富士川-取水)	2004	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	盤内確認	毎年	各部清掃・LED点灯状況確認、端子装着・締付状況確認、エンジニアリングツール機能確認、メモリバックアップ用バッテリー交換、各種設定確認、ログ確認、電源電圧・リップル確認、モジュールパラメータ確認、バージョン・レビジョン確認、伝送確認	R4					
		テレメータ(富士川-厚原)	2005	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	盤内確認	毎年	各部清掃・LED点灯状況確認、端子装着・締付状況確認、エンジニアリングツール機能確認、メモリバックアップ用バッテリー交換、各種設定確認、ログ確認、電源電圧・リップル確認、モジュールパラメータ確認、バージョン・レビジョン確認、伝送確認	R4					
		テレメータ(富士川-大森窪)	2010	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	盤内確認	毎年	各部清掃・LED点灯状況確認、端子装着・締付状況確認、エンジニアリングツール機能確認、メモリバックアップ用バッテリー交換、各種設定確認、ログ確認、電源電圧・リップル確認、モジュールパラメータ確認、バージョン・レビジョン確認、伝送確認	R4					
		テレメータ(富士川-静清)	2007	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	盤内確認	毎年	各部清掃・LED点灯状況確認、端子装着・締付状況確認、エンジニアリングツール機能確認、メモリバックアップ用バッテリー交換、各種設定確認、ログ確認、電源電圧・リップル確認、モジュールパラメータ確認、バージョン・レビジョン確認、伝送確認	R4					
		テレメータ(富士川-流量計)	1994	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	盤内確認	毎年	各部清掃・LED点灯状況確認、端子装着・締付状況確認、エンジニアリングツール機能確認、メモリバックアップ用バッテリー交換、各種設定確認、ログ確認、電源電圧・リップル確認、モジュールパラメータ確認、バージョン・レビジョン確認、伝送確認	R4					
		中継端子盤 7面	2005	㈱東芝	有	直営/委託	毎月	盤内確認	毎年	各部清掃、端子締付確認	R4					
		工業計器	流量計(岳南導水1系)	2007	東京計器㈱	有	委託			毎年	電源部・送受信部・バックアップ電池の確認、ループ試験など	R4				
		流量計(岳南導水2系)	2012	東京計器㈱	有	委託				毎年	同上	R4				
		電磁流量計(1系導水)														
	流量計(静清導水)	2022	東京計器㈱	有	委託				毎年	同上	R4					
	流量計(静清導水)	2022	東京計器㈱	有	委託				毎年	同上	R4					
	電磁流量計(静清導水)															
	流量計(1.2号沈澱池)	2003	㈱東芝	有	委託				毎年	設定値確認・調整、受信確認、出力確認等	R4					
	流量計(3.4号沈澱池)	2003	㈱東芝	有	委託				毎年	同上	R5					
	圧力計	2011														
	水位計(1号着水井)	2008	東京計器㈱	有	委託				毎年	設定値確認・調整、出力確認等	R4					
	水位計(2号着水井)	2007	東京計器㈱	有	委託				毎年	同上	R4					
	水位計(着水井出口)	2007	東京計器㈱	有	委託				毎年	同上	R4					
	水位計(調整池1号)	2003	東京計器㈱	有	委託				毎年	同上	R4					
	水位計(調整池2号)	2003	東京計器㈱	有	委託				毎年	同上	R4				R5更新予定	
	水位計(1号浄水池)	2003	東京計器㈱	有	委託				毎年	同上	R4				R5更新予定	
水位計(2号浄水池)	2012	東京計器㈱	有	委託				毎年	同上	R4				R5更新予定		
水質計器盤	1989	横河電機㈱	有	委託				毎年	校正	R4						
十島濁度計	1991	エンドレスハウザージャパン(株)	有	委託				毎年	校正	R4						
濁度計	2008	横河電機㈱	有	委託				毎年	部品交換、校正	R4				一部濁度計についてR6更新予定		
電導度計	1998	東亜DKK㈱	有	委託				毎年	校正	R4				故障している側についてR6年更新予定		
P H計	2008	横河電機㈱	有	委託				毎年	部品交換、校正	R4						
表示用地震計	1999	(株)ミットヨ	有	委託				毎年	外観、動作試験、表示精度試験	R4						
I T V監視装置	2012	パナソニックシステムネットワークス㈱	無													
薬品注入設備	注入計装盤	2001	株式会社磯村	有	委託			毎年	部品をばらして清掃	R4						
	硫黄貯槽タンク(30m³)	1998	株式会社磯村	無												
	PAC貯槽タンク(10m³)	1998	株式会社磯村	有	委託			毎年	槽内清掃	R4						
	PAC貯槽タンク(20m³)	2000	株式会社磯村	有	委託			毎年	槽内清掃	R4				H21年度更新		
	注入設備、薬注配管	2001	株式会社磯村	有	委託			毎年	管内清掃、実流量試験	R4				薬注配管はR4年度更新		

場名等	施設整備名	項目名	細目名	設置年	メーカー	点検有無	直営/委託	直営の場合		委託の場合：定期点検		委託の場合：法定点検		その他コメント	
								点検頻度	点検項目(内容)	点検頻度	点検項目(内容)	前回点検年度	点検頻度		点検項目(内容)
富士川 浄水場	電源装置	直流電源装置 (特高用)	整流器	2018	(株)GSユアサ	有	直営/委託	毎月	表示灯、電圧電流	年1回	外観、電圧電流絶縁、動作確認	R4			
			蓄電池(アルカリ) AHHE35	2018	(株)GSユアサ	有	直営/委託	毎月	外観、電圧電流	年1回	電圧、温度、動作確認	R4			
		直流電源装置 (ロータリ用)	整流器	2021	(株)GSユアサ	有	直営/委託	毎月	表示灯、電圧電流	年1回	外観、電圧電流絶縁、動作確認	R4			
			同上蓄電池(アルカリ) AHHE160	2021	(株)GSユアサ	有	直営/委託	毎月	外観、電圧電流	年1回	電圧、温度、動作確認	R4			
	無停電電源装置	インバーター	整流器	2021	(株)GSユアサ	有	直営/委託	毎月	表示灯、電圧電流	年1回	外観、電圧周波数、清掃、動作確認	R4			
			蓄電池(アルカリ) AHHE320	2021	(株)GSユアサ	有	直営/委託	毎月	外観、電圧電流	年1回	電圧、温度、動作確認	R4			
		原動機	ディーゼル	2005	ヤンマー(株)	有	直営/委託	毎月	外観、試運転	年1回	外観、絶縁、動作確認	R4			
			発電機(75kVA 200V)	2005	(株)東芝	有	直営/委託	毎月	外観、電力量、運転時間、試運転	年1回	外観、絶縁、動作確認	R4			
	発電機補機	発電機補機	2005	(株)東芝	有	直営/委託	毎月	外観	年1回	外観、動作確認、消耗品取換	R4				
		制御盤	2005	(株)東芝	有	直営/委託	毎日	外観、表示	年1回	外観、絶縁	R4				
		燃料タンク	1989	(株)東芝	有	直営/委託	毎日	外観、燃料量	年1回	外観、補給	R4				
	サンプリングポンプ設備		沈殿池サンプリングポンプ1、2号	2005(?)	(株)荏原製作所	有	直営	毎日	稼働号機運転確認						
			浄水池サンプリングポンプ1、2号	2006	(株)荏原製作所	有	直営	毎日	稼働号機運転確認						
			分水井サンプリングポンプ1、2号	2003	(株)荏原製作所	有	直営	毎日	稼働号機運転確認						
	空調設備		空調設備	2003	-	有	直営/委託	毎月	フロングスの状況	年2回	外観、漏れ、電圧電圧絶縁、振動、動作確認	R4	年4回	振動、油にじみ、腐食、霜付き	R4
			2F空調設備	2014	日立アプライアンス(株)	有	直営/委託	毎月	フロングスの状況	年2回	外観、漏れ、電圧電圧絶縁、振動、動作確認	R4	年4回	振動、油にじみ、腐食、霜付き	R4
			3F空調設備	2017	日立アプライアンス(株)	有	直営/委託	毎月	フロングスの状況	年2回	外観、漏れ、電圧電圧絶縁、振動、動作確認	R4	年4回	振動、油にじみ、腐食、霜付き	R4
			4F空調設備	2011	日立アプライアンス(株)、三菱電機株式会社	有	直営/委託	毎月	フロングスの状況	年2回	外観、漏れ、電圧電圧絶縁、振動、動作確認	R4	年4回	振動、油にじみ、腐食、霜付き	R4
	屋外機器設備		着水井流入弁2基2400mm	1970	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4			
			沈砂池流入弁1~2 1600mm	1972	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4			
沈砂池流入弁3~4 1600mm			2005	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4				
沈砂池流入弁5~6 1600mm			1972	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4				
沈砂池流入弁7~8 1600mm			2005	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4				
沈砂池流出弁1~4 1600mm			1972	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4				
沈砂池流出弁5~8 1600mm			1972	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4				
分水1号 1800*2200			2010	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4				
分水2号 1800*2200			2009	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4				
分水3号(沈でん池) φ2200			1972	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4				
1-2号沈でん池調節弁φ1200			1970	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4				
3-4号沈でん池調節弁φ1200			1970	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4				
1-2号沈でん池調節弁φ1350			1991	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4				
3-4号沈でん池調節弁φ1350			1991	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4				
調整池連絡弁 φ1000			2005	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4				
浄水池連絡弁 φ1350			1970	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4				
岳南導水切替弁2基φ1350			1970	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4				
天日乾燥池1~5号流出堰			1994	西部電機工業(株)	有	直営/委託	毎日	外観、表示	隔年1回	外観、電流絶縁、動作、表示、漏れ	R4				
サージタンク(調圧弁、ストレーナ)				水道機工機	有	委託			毎年	分解、内部点検および清掃、ダイヤフラム・パッキン等の交換、パイロット弁の動作確認、3種ケレン及び塗装、試運転調整	R4				
中継ポンプ冷却水タンク(水位調整弁)				水道機工機	有	委託			毎年	分解、内部点検および清掃、ダイヤフラム・パッキン等の交換、パイロット弁の動作確認、3種ケレン及び塗装、試運転調整	R4				
静清配水管路	電気防食設備	電気防食(大楽窪斜面下)	1988	日本防蝕工業機	有	委託			年1回	電圧・電流・電位等測定、外観他点検	R4				
		"(東海金属分岐)	1988	日本防蝕工業機	有	委託			年1回	電圧・電流・電位等測定、外観他点検	R4				
		"(八木沢川)	1988	日本防蝕工業機	有	委託			年1回	電圧・電流・電位等測定、外観他点検	R4				
		"(興津川右岸)	1988	日本防蝕工業機	有	委託			年1回	電圧・電流・電位等測定、外観他点検	R4				
		"(波多打川右岸)	1988	日本防蝕工業機	有	委託			年1回	電圧・電流・電位等測定、外観他点検	R4				
		"(庵原川左岸)	1988	日本防蝕工業機	有	委託			年1回	電圧・電流・電位等測定、外観他点検	R4				
		"(由比駅裏)	1988	日本防蝕工業機	有	委託			年1回	電圧・電流・電位等測定、外観他点検	R4				
構築物		着水井	1970												
		沈砂池	1970												
		調整池	1970												
		沈殿池1号	1973												
		沈殿池2号	1973												
		沈殿池3号	1972												
		沈殿池4号	1972												
		浄水池	1972												
		天日乾燥池 置場1	1971												
		天日乾燥池 置場2	1971												
		天日乾燥床 1号池	1994												
		天日乾燥床 2号池	1994												
		天日乾燥床 3号池	1994												
		天日乾燥床 4号池	1994												
		天日乾燥床 5号池	1994												
		建屋		特別高圧室	1971										
				中継ポンプ室	1971										
				送水ポンプ室	1971										
				管理本館	1970										
				薬注室	1990										
沈殿池上屋2棟	1972														
大楽窪 受水槽	本体	構築物	受水槽	1971											
			遮断扉設備	緊急遮断扉(流入)1500mm	1980	前澤工業(株)	有	直営/委託	毎月	外観、油状態、フィルタ	年1回	駆動装置、MEG、絶縁、試運転	R4		
		緊急遮断扉(流出)1500mm	2020	日本ギヤ工業(株)	有	直営/委託	毎月	外観、油状態、フィルタ	年1回	駆動装置、MEG、絶縁、試運転	R4				
	計装設備		監視制御用	制水扉操作盤 1面	2014	(株)前澤エシコリングサービス	有	直営/委託	毎月	表示灯、電圧電流、開度	年1回	外観、電圧絶縁、動作確認	R4		
				遠方監視装置 1面	2008	(株)東芝	有	直営/委託	毎月	表示(水位)	年1回	電圧、試験	R4		
				フロート式水位計	1989	(株)東芝	無								
				電波式水位計	2008	東京計器(株)	有	委託				年1回	設定値確認・調整、出力確認等	R4	
	地震計		制御用	レベルレギュレータ	1989	新明和工業(株)	無								
				制御用	2014	(株)ミツトヨ	有	委託				年1回	機能点検、接点感度検定、出力信号	R4	
	電源装置	直流電源装置	テレメータ用整流器	2004	日本電池(株)	有	直営/委託	毎月	表示灯、電圧電流	年1回	外観、電圧電流絶縁、動作確認	R4			
			同上蓄電池(アルカリ) AHHE35	2004	日本電池(株)	有	直営/委託	毎月	外観、電圧電流	年1回	電圧、温度、動作確認	R4			
			緊急遮断扉用整流器	2010	(株)GSユアサ	有	直営/委託	毎月	表示灯、電圧電流	年1回	外観、電圧電流絶縁、動作確認	R4			
同上蓄電池(アルカリ) AHHE35			2010	(株)GSユアサ	有	直営/委託	毎月	外観、電圧電流	年1回	電圧、温度、動作確認	R4				
屋外設備		電気防食設備(3台)	1988	日本防蝕工業機	有	委託			年1回	電圧・電流・電位等測定、外観他点検	R4				

別紙4 富士川工業用水道 施設（業務対象範囲）一覧

(富士川工業用水道)

場名	施設整備名	項目名	細目名	設置年	メーカー	点検有無	直営/委託	直営の場合			委託の場合：定期点検			委託の場合：法定点検			その他コメント	
								点検頻度	点検項目（内容）	点検頻度	点検項目（内容）	前回点検年度	点検頻度	点検項目（内容）	前回点検年度			
芝川監視所 (共用施設)	取水設備		第2予備取水ゲート	1963	田中機械工業所	無												
		制水槽設備		導水ゲート	2001	田中機械工業所	有	委託	毎日	点検簿記録（委託）	毎年	分解清掃、グリスアップ、動作試験ほか	R4					
			放水ゲートNo.1~2	2001	田中機械工業所	有	委託	毎日	点検簿記録（委託）	毎年	分解清掃、グリスアップ、動作試験ほか	R4						
			電気機械設備(導水・放水ゲート)	2001	田中機械工業所	有	委託			毎年	盤内清掃、絶縁抵抗試験ほか	R4						
			地震計	1982	ミツトヨ	有	委託			毎年	動作確認、設定値確認、消耗品交換	R4						
			導水流量計(制水槽下流側水位計)	2005	フェロー工業	有	委託	毎日	点検簿記録（委託）	毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4					R5更新 工業計器点検委託にて点検	
			制水槽水位計(上流側)	2011	東京計器	有	委託	毎日	点検簿記録（委託）	毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
			原水濁度計(ポンプ含む)	1998	横河電機	有	直営/委託	毎日	清掃点検（委託）	毎年	消耗品取替、スパン校正ほか	R4						
			油分検知器	2022	横河電機	有	直営/委託	随時	簡易清掃点検	毎年	清掃点検、消耗品取替、ゼロ調整ほか	-						
		構造物	円筒落差	1963														
	監視所施設		ゲート遠方操作盤	2009	荏原商事	有	委託	毎日	点検簿記録（委託）	毎年	入出力確認及び調整、変換器点検ほか	R4					工業計器点検委託にて点検	
		テレメーター(芝川~厚原)	2020	明電舎	有	委託			毎年	対向試験、送受信レベル測定ほか	R4							
	建屋	監視所	1992															
滝戸監視所 (共用施設)	監視所施設		監視盤(共用)	2020	明電舎	有	直営/委託	毎日	点検簿記録（直営、委託）	毎年	入出力確認及び調整、変換器点検ほか	R4						
			テレメーター(滝戸~厚原)	2020	明電舎	有	委託			毎年	対向試験、送受信レベル測定ほか	R4						
			潤井川放水ゲート	2002	田中機械工業所	無												
			電気機械設備(放水ゲート)	1963	明電舎	有	委託			毎年	入出力確認及び調整、変換器点検ほか	R4						
			円筒落差水位計	2014	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
			構造物	円筒落差	1963													
	建屋	監視所	2020															
貫戸 (共用施設)	揚水設備		取水ポンプNo.1	2014	電業社工事	有	委託			毎年	心出し調整、軸受グリス交換、消耗品交換	R4						
			取水ポンプNo.2	2014	電業社工事	有	委託			毎年	心出し調整、軸受グリス交換、消耗品交換	R4						
			送水ポンプNo.1	2013	電業社工事	有	直営/委託	農水時期毎日	点検簿記録、状態確認、軸受温度測定	毎年	心出し調整、軸受グリス交換、消耗品交換	R4						
			送水ポンプNo.2(予備機)	2013	電業社工事	無												
			変電設備	2000	明電舎	有	委託			2ヶ月1回	保安協会点検、絶縁監視	R4	毎年	停電による年次点検	R4			
			ポンプ制御盤	2000	明電舎	有	委託			2ヶ月1回	保安協会点検、絶縁監視	R4	毎年	停電による年次点検	R4			
			構造物	受水槽	1963													
	建屋	建屋	1994															
滝戸監視 (専用施設)	取水設備		除塵機No.1(大)	2011	田中機械工業所	有	直営/委託	毎日	動作確認、点検簿記録	毎年	分解清掃、グリスアップ、動作試験ほか	R4						
			除塵機No.2(小)	2012	田中機械工業所	有	直営/委託	毎日	動作確認、点検簿記録	毎年	分解清掃、グリスアップ、動作試験ほか	R4						
			除塵機No.1水位計(上流側)	2012	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
			除塵機No.1水位計(下流側)	2012	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
			監視盤(工水)	2022	明電舎	有	直営/委託	毎日	点検簿記録	毎年	入出力確認及び調整、変換器点検ほか	R4						
	監視所設備		配水濁度計	1997	横河電機	有	直営/委託	毎日	清掃点検	毎年	消耗品取替、スパン校正ほか	R4						
			配水設備															
		配水設備		沈砂池流入ゲート	2013	-/西部電機	有	委託			3年に1回	バルコン点検	R4					
			沈砂池水位計	2014	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
			配水流量計	2014	東京計器	有	委託			毎年	ゼロ調整、ループ試験、状態確認ほか	R4						
			沈砂池排泥バルブNo.1~No.4	-	前澤工業/西部電機	有	直営/委託	毎日	排泥操作	3年に1回	バルコン点検	R4						
			流出弁	-	-/西部電機	有	委託			3年に1回	バルコン点検	R4						
			バイパス弁	-	-/西部電機	有	委託			3年に1回	バルコン点検	R4						
	分水井流入ゲート		-	-/西部電機	有	委託			3年に1回	バルコン点検	R4							
	構造物	沈砂池	1963															
配水施設 (専用施設)	工業計器設備		吉原線流量計	1992	愛知時計	有	直営/委託	月2回	井戸水位測定	毎年	入出力確認及び調整、変換器点検ほか	R4						
	配水管路設備		電気防食	2018-2003	日本防蝕工業株	有	委託			毎年	電気防食設備点検	R4						