

令和5年度 ダイオキシン類検査結果

(単位:pg-TEQ/l)

水道名	浄水場名	採水箇所	月日	原・配	検査値
駿豆水道	中島	八幡取水場	7月24日	原水	0.00061
			1月9日	〃	0.00019
榛南水道	榛南	榛南浄水場着水井	8月30日	原水	0.000066
			12月25日	〃	0.000015
遠州水道(中遠系寺谷)	寺谷	寺谷取水場	8月28日	原水	0.0053
			12月26日	〃	0.0075
		寺谷浄水場 浄水池出口	8月28日	浄水	0.00018
			12月26日	〃	0.00014
遠州水道(中遠系於呂)	於呂	於呂取水場 (湖北・湖西系含む)	8月31日	原水	0.003
			12月21日	〃	0.010
		於呂浄水場 浄水池出口	8月31日	浄水	0.0014
			12月21日	〃	0.0004
遠州水道(湖北・湖西系)	都田	須部取水場	9月1日	原水	0.0084
			12月22日	〃	0.0020
		都田浄水場 浄水池出口	8月31日	浄水	0.00035
			12月21日	〃	0.00022
遠州水道(太田川系)	寺谷	円田取水場	8月29日	原水	0.0016
			12月27日	〃	0.0007
		寺谷浄水場 浄水池出口	8月28日	浄水	0.0016
			12月26日	〃	0.00037